

exemple2_Normal Secours

MSB

[illegible]

ETUDE

**Société
Responsable
Adresse**

C.A.O.  Electrical

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

CLIENT

Société
Responsable
Adresse

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

CONTROLE

**Société
Responsable
Adresse**

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

Indice :	Avancement Non défini		ELIE BT
Date : 30/12/1999		Poste :	
Avis Technique ELIE	AFFAIRE:		Folio
	PLAN:		1 / 20

Folio	Libellé	Indice	Date	Folio	Libellé	Indice	Date
1	Page de garde		30/12/1999				
2	Liste de folios		30/12/1999				
3	Unifilaire général A4 Normal		30/12/1999				
4	Fiche Source Normale SOURCE		30/12/1999				
5	Fiche Source Secours SOURCE/STANDBY		30/12/1999				
6	Fiche de calcul 3 circuits MSB C_1..C_3		30/12/1999				
7	Fiche de calcul 3 circuits MSB C_9		30/12/1999				
8	Unif. Protections 8 circuits MSB		30/12/1999				
9	Bilan de puissance		30/12/1999				
10	Nomenclature des câbles		30/12/1999				
11	Nomenclature des protections		30/12/1999				
12	Réglage des protections SOURCE		30/12/1999				
13	Fiche de conformité MSB C_1		30/12/1999				
14	Fiche de conformité MSB C_2		30/12/1999				
15	Fiche de conformité MSB C_3		30/12/1999				
16	Fiche de conformité MSB C_9		30/12/1999				
17	Coordination Protection/Câble MSB C_1		30/12/1999				
18	Coordination Protection/Câble MSB C_2		30/12/1999				
19	Coordination Protection/Câble MSB C_3		30/12/1999				
20	Coordination Protection/Câble MSB C_9		30/12/1999				



exemple2_Normal Secours

Liste de folios

Ind.

MODIFICATIONS

Date : 30/12/1999

Norme : C1510015

Avis Technique ELIE


AFFAIRE:

PLAN:



Folio

2/20



NORMAL

RESEAU HT					RESEAU BT				
					SOURCE				
NormeUnQ20000 Vlb11,55 A☑ Sources HT en //					NormeC1510015Tension400 V / 420 VΔU OrigineRégime de NTNFréquence50 HzTaux harmoniqueTH <= 15%				
IMPEDANCES HTforcées					LIAISON BT				
S"KQ HT Max500 MVARQ min0,000039 ΩXQ min0,000386 ΩS"KQ HT Min500 MVARQ max0,000035 ΩXQ max0,000351 Ω					Longueur10 mAmeCuivreCatalogueInternational (V5.4)TypeCâbles uniPose/Dispo13Fichier C/PPR (90°C)				
PROTECTION HT					PROTECTION BTForcéeNS800NMicrologic 5.0				
TypeNon définiModèle					Calibre800 ALr640 ALm / lsd6400 ALΔn				
Fabricant					Tr24 sTsd20 msΔt				
CourbeI>T>					Li OffDiff. séparé				
T Fonc. max500 msI>>T>>					Ic disjoncteur Vérifié☑Sélectivité LogiqueT1T2				
LIAISON HT					REGLAGES				
FichierForcéForcée					Cr Ir0,8Cr Im/lsd10Cr Δn0				
FamilleNbr.Section					Cr Fin Ir0Cr Fin lsd0Cr Δt0				
AmeIsolant					Cr Tr0Cr Tsd1Cr Li2				
PôlesLongueur					IMPEDANCES BTforcées				
SOURCE					R0 Ph/Ph0,0059 ΩR0 Ph/PEN-N0,0033 ΩR0 Ph/Pe0,0069 Ω				
NatureTransfoCatalogueUTE95 NFC 52 112Ukr ou X'd/X o4,0 % /					R1 Ph/Ph0,0122 ΩR1 Ph/PEN-N0,0069 ΩR1 Ph/Pe0,0188 Ω				
Caract. d'aprèsFichierPuissance400 kVAPolarité3P+PEN					Xmax Ph/Ph0,0356 ΩXmax Ph/PEN-N0,0188 ΩXmax Ph/Pe0,0033 Ω				
FichierTra14.ztrTechnologieHuileCouplageDyn					Xmin Ph0,0090 ΩXmin Ph/PEN-N0,0094 ΩXmin Ph/Pe0,0094 Ω				
Nb Sources2Sources actives1 min2 max					Résistance de terre (TT)Neutre Impédant (TN)				
IMPEDANCES SOURCEforcées					RA0,0 ΩRS0,0000 ΩXS0,0000 Ω				
RtXtPkrtContribution moteur(s)					RESULTATS BTDimensionné surINΔUCC				
Sth266 mm²lb liaison(577,4 A)lk3 Max26792 A					ForcéNon1,00				
ΔU0,28 %IN source577 Alk2 Max23202 A					K temp.Non1,00				
Ratio lb/ln100,00 %lk1 Max25498 A					K Prox.Non1,00				
lk2 min10062 A					K compl.1,00				
lk1 min10889 A					K Symétrie fs1,0				
lf10889 A					Neutre chargé				
PhaseforcéesNon1 x 300 mm²					PEN / Neutre1 x 300 mm²				
PEx					Sp0 ou ShtCuivreNon1 x 150 mm²				



exemple2_Normal Secours

Fiche Source Normale SOURCE

Ind.

MODIFICATIONS

Date : 30/12/1999

Norme : C1510015

Avis Technique ELIE



AFFAIRE:

PLAN:

Folio

4/20

Secours

RESEAU HT

Norme

UnQ

lb

☒ Sources HT en //

IMPEDANCES HT

forcées

☐

S"KQ HT Max

RQ min

0,000000 Ω

XQ min

0,000000 Ω

S"KQ HT Min

RQ max

0,000000 Ω

XQ max

0,000000 Ω

PROTECTION HT

Type

Modèle

Fabricant

Courbe

T Fonc. max

I>

T>

I>>

T>>

LIAISON HT

Fichier

Famille

Ame

Pôles

Forcé

Nbr.

Section

Forcée

Isolant

Longueur

SOURCE

Nature

Groupe

Catalogue

Ukr ou X'd/X o

30,0 % / 6,0 %

Caract. d'après

Fichier

Puissance

400 kVA

Polarité

3P+PEN

Fichier

UTE17.zge

Technologie

Couplage

Nb Sources

1

Sources actives

1 min

1 max

IMPEDANCES SOURCE

forcées

☐

Rt

Xt

Pkrt

Contribution moteur(s)

RESEAU BT

STANDBY

Norme

C1510015

Tension

400 V / 420 V

ΔU Origine

Régime de N

TN

Fréquence

50 Hz

Taux harmonique

TH <= 15%

LIAISON BT

Longueur

10 m

Ame

Cuivre

Catalogue

International (V5.4)

Type

Câbles uni

Pose/Dispo

13

Fichier C/P

PR (90°C)

PROTECTION BT

Forcée

☐

NS800N

Micrologic 5.0

Calibre

800 A

Ir

640 A

Im / Isd

6400 A

IΔn

Tr

24 s

Tsd

20 ms

Δt

Li Off

Diff. séparé

I't On/Off

I2t Off

Icu disjoncteur Vérifié

☒

Sélectivité Logique

☐

T1

T2

REGLAGES

Cr Ir

0,8

Cr Im/Isd

10

Cr IΔn

0

Cr Fin Ir

0

Cr Fin Isd

0

Cr Δt

0

Cr Tr

0

Cr Tsd

1

Cr Li

2

IMPEDANCES BT

forcées

☐

R0 Ph/Ph

0,0012 Ω

R0 Ph/PEN-N

0,0012 Ω

R0 Ph/Pe

0,0016 Ω

R1 Ph/Ph

0,0016 Ω

R1 Ph/PEN-N

0,0016 Ω

R1 Ph/Pe

0,0896 Ω

Xmax Ph/Ph

0,2416 Ω

Xmax Ph/PEN-N

0,0896 Ω

Xmax Ph/Pe

0,0012 Ω

Xmin Ph

0,0408 Ω

Xmin Ph/PEN-N

0,0363 Ω

Xmin Ph/Pe

0,0363 Ω

Résistance de terre (TT)

Neutre Impédant (TN)

RA

0,0 Ω

RS

0,0000 Ω

XS

0,0000 Ω

RESULTATS BT

Dimensionné sur

IN

☒

ΔU

☒

CC

☒

Sth

266 mm²

lb liaison

(577,4 A)

Ik3 Max

6226 A

ΔU

0,28 %

IN source

577 A

Ik2 Max

5392 A

Ik2 min

1573 A

Ratio lb/In

100,00 %

Ik1 Max

7001 A

Ik1 min

2448 A

If Max

7001 A

If

2448 A

K temp.

Non

1,00

K Prox.

Non

1,00

K compl.

1,00

K Symétrie fs

1,0

Neutre chargé

Forcé

Non

1,00

Phase forcées

Non

1 x 300 mm²

PEN / Neutre

1 x 300 mm²

PE

x

Sp0 ou Sht

x

RESEAU

Rég.de N

TN

Tension

400 V

DISTRIBUTION

Amont N

Amont S

Repère

SOURCE

STANDBY

MSB

I installée

283,57 A

192,00 A

I Totale

1154,73 A

577,37 A

I Dispo

1025,75 A

549,27 A

Ik3 max

26792 A

6226 A

ΔU

0,28 %

0,28 %

FICHE DE CALCUL 3C

CIRCUIT

Circuit conforme

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

Circuit conforme

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

Circuit conforme

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

Amont

Repère

MSB

C_1

JdB Amont

D.origine

Style

Tableau

Contenu

Du Variateur

3P+N+PE

Désignation

MSB

C_2

Tableau

3P+N+PE

MSB

C_3

Tableau

3P+N+PE

INFOS CABLES / RECEPTEUR

Nb	Conso	K Fois	Lieu géo.	1	100A	1		1	42A	1		1	150A	1	
Rep. Récepteur	JdB Aval	Rév.		DB_1				DB_2				DB_3			
Cos φ	K Util.	UL		0,8	1		50 V	0,8	1		50 V	0,8	1		50 V
Cos φ Dém.	ID/IN	ΔU Dém.													
η	Alimentation			1,00	Normal			1,00	N et S			1,00	N et S		
Polarité Récept.	Type			3P+N				3P+N				3P+N			

CABLE

Repère	Mode de pose		13			13				13					
Type	Ame	Pôle	PR (90°C)	Cu	Multi/Uni	PR (90°C)	Cu	Multi/Uni	PR (90°C)	Cu	Multi				
Long.	1er Récep.	L. Max	25 m		139 m (CI)	30 m		73 m (CI)	20 m		55 m (CC)				
ΔU Max	dU Circuit	ΔU Totale	8 %	0,64 %	0,92 %	8 %	1,06 %	1,34 %	8 %	0,41 %	0,69 %				
K T°	K prox	K Comp	Fs	K Cumul	1,00	0,72	1,00	1,00	0,72	1,00	0,72	1,00	0,72	1,00	0,72

PROTECTION

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒ Icu Disjoncteur Vérifié

RESULTATS FORC.

forcé ☐	Nb	Phase	forcé ☐	1	35 mm²	forcé ☐	1	10 mm²	forcé ☐	1	70 mm²
	Nb	Neutre		1	35 mm²		1	10 mm²		1	70 mm²
	Nb	PE/PEN		1	35 mm²		1	10 mm²		1	50 mm²
Taux Harm.	N Chargé		TH <= 15%	Non		TH <= 15%	Non		TH <= 15%	Non	
Protection			NSX100F	Micrologic 2.2		NSXmF	TM50D		NSXmF	TM160D	
Calibre	Ir	Im/Isd/IN Fus.	100 A	100 A	1000 A	50 A	45 A	500 A	160 A	160 A	1250 A
K/Cal.	Tr	Tempo	1	16 s	20 ms	1	15 s		1	15 s	
Déclencheur	Li off	Idn	Electronique			Standard (C)			Standard (C)		
Therm. Aval	Li	Δt	Sur circuit	1500 A		Sur circuit			Sur circuit		

RESULTATS

Câble	Neutre	PE/PEN	5G35			5G10			4X70+G50		
Critère	IB		IN!!		100,00 A	IN!		42,00 A	IN!!		150,00 A
S Th.	Iz		28,612 mm²		113,70 A	7,508 mm²		53,80 A	59,840 mm²		176,81 A
Im / Isd Max	Ik Am/Av		4272 A		26,8 kA / 13,0 kA	1063 A		26,8 kA / 4,3 kA	1291 A		26,8 kA / 18,9 kA
Sélectivité	Association		Totale			Totale		Sans	Nulle		Sans

INFOS IK / PROTECTION

Icu / Icm	Icu Assoc.	Ip	36 kA	36 kA	9,48 kA	36 kA	36 kA	4,95 kA	36 kA	36 kA	11,00 kA
Tmax. Prot.	Déclencheur		33 ms		4P4D	3 ms		4P4D	73 ms		4P4D
Contacteur	Relais therm.										
Constructeur			mg18fr1.dug			mg18fr1.dug			mg18fr1.dug		

SELECTIVITE

Limite	A partir de									
Thermique	Différentielle	Avec	Sans objet	Avec	Sans objet	Non Calc	Sans objet			
Sélectivité logique		☐		☐		☐				
T1	T2									

IK EXTREMITÉ

Ik3 Max	Ik2 Min	If	12978 A	6257 A	4699 A	4263 A	1332 A	1276 A	18902 A	1549 A	2322 A
Ik2 Max	Ik1 Min		11239,7 A	4699 A		3691,5 A	1276 A		16370,0 A	2333 A	
Ik1 Max			7790 A			2205 A			13559 A		

C.A.O. Electrical

Ind.

MODIFICATIONS

exemple2_Normal Secours

Date : 30/12/1999

Norme : C1510015

Avis Technique ELIE

Fiche de calcul 3 circuits MSB|C_1..C_3

AFFAIRE:

PLAN:

ELIE BT

Folio

6

20

RESEAU		Normal		Secours		FICHE DE CALCUL 3C																							
Rég.de N	TN	I installée	283,57 A	192,00 A																									
Tension	400 V	I Totale	1154,73 A	577,37 A																									
DISTRIBUTION		I Dispo	1025,75 A	549,27 A																									
Amont N Amont S Repère	SOURCE STANDBY MSB	Ik3 max	26792 A	6226 A																									
		ΔU	0,28 %	0,28 %																									
CIRCUIT		Circuit conforme																											
		IN	☒	DU	☒	CI	☒	CC	☒	IN	☐	DU	☐	CI	☐	CC	☐	IN	☐	DU	☐	CI	☐	CC	☐				
Amont	Repère	MSB		C_9																									
JdB Amont	D.origine																												
Style		Condensateur																											
Contenu	Du Variateur	3P+PE																											
Désignation																													
INFOS CABLES / RECEPTEUR																													
Nb	Conso	K Fois	Lieu géo.	1	10kVAR	1																							
Rep. Récepteur	JdB Aval	Rév.																											
Cos φ	K Util.	UL	0	1	50 V																								
Cos φ Dém.	ID/IN	ΔU Dém.																											
η	Alimentation	1,00	Normal																										
Polarité Récept.	Type	3P																											
CABLE																													
Repère	Mode de pose					13																							
Type	Ame	Pôle	PR (90°C)	Cu	Multi/Uni																								
Long.	1er Récep.	L. Max	5 m	37 m (CI)																									
ΔU Max	dU Circuit	ΔU Totale	8 %	0,00 %	0,28 %																								
K T°	K prox	K Comp	Fs	K Cumul	1,00	0,72	1,00	1,00	0,72																				
PROTECTION			☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm. ☒ Icu Disjoncteur Vérifié			☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm. ☐ Icu Disjoncteur Vérifié			☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm. ☐ Icu Disjoncteur Vérifié																				
Type	Prot. CI	Disj. Boîtier moulé		Prot Base																									
RESULTATS FORC.																													
forcé ☐	Nb	Phase	forcé ☐	1	6 mm²	forcé ☐								forcé ☐															
	Nb	Neutre																											
	Nb	PE/PEN	1	6 mm²																									
Taux Harm.	N Chargé		Non																										
Protection			NSXmF TM32D																										
Calibre	Ir	Im/Isd/IN Fus.	32 A	32 A	600 A																								
K/Cal.	Tr	Tempo	2	15 s																									
Déclencheur	Li off	Idn	Standard (C)																										
Therm. Aval	Li	Δt	Sur circuit																										
RESULTATS																													
Câble	Neutre	PE/PEN	4G6																										
Critère	IB	CC-IN	14,43 A																										
S Th.	Iz	4,344 mm²	39,13 A																										
Im / Isd Max	Ik Am/Av	3631 A	26,8 kA / 12,3 kA																										
Sélectivité	Association	Totale	Sans																										
INFOS IK / PROTECTION																													
Icu / Icm	Icu Assoc.	Ip	36 kA	36 kA	9,38 kA																								
Tmax. Prot.	Déclencheur		1 ms	3P3D																									
Contacteur	Relais therm.																												
Constructeur			mg18fr1.dug																										
SELECTIVITE																													
Limite	A partir de																												
Thermique	Différentielle		Avec	Sans objet																									
Sélectivité logique			☐				☐								☐														
T1	T2																												
IK EXTREMITÉ																													
Ik3 Max	Ik2 Min	If	12299 A	6011 A	4357 A																								
Ik2 Max	Ik1 Min	10650,9 A																											
Ik1 Max																													
C.A.O. Electrical												Avis Technique ELIE										ELIE BT							
												Fiche de calcul 3 circuits MSB C_9																	
		Ind.										MODIFICATIONS										AFFAIRE:				Folio			
		exemple2_Normal Secours																				PLAN:				7 / 20			
Date :		30/12/1999		Norme :		C1510015																							

RÉVISION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESEAU Rég.de N TN Tension 400 V DISTRIBUTION Normal Amont Secours SOURCE STANDBY Repère MSB Désignation <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Normal</td><td colspan="2">Secours</td></tr> <tr><td colspan="2">I Totale</td><td colspan="2">1154,73 A</td><td colspan="2">577,37 A</td></tr> <tr><td colspan="2">I installée</td><td colspan="2">283,57 A</td><td colspan="2">192,00 A</td></tr> <tr><td colspan="2">Ik3 max</td><td colspan="2">26792 A</td><td colspan="2">6226 A</td></tr> <tr><td colspan="2">Ik1 max</td><td colspan="2">25498 A</td><td colspan="2">7001 A</td></tr> <tr><td colspan="2">ΔU max</td><td colspan="2">0,28 %</td><td colspan="2">0,28 %</td></tr> <tr><td colspan="6"></td></tr> <tr><td colspan="2" rowspan="4">CIRCUIT</td><td colspan="2">Rep. Circuit / Câble</td><td colspan="2">SOURCE /</td><td colspan="2">SOURCE /</td><td colspan="2">STANDBY /</td><td colspan="2">C_1 /</td><td colspan="2">C_2 /</td><td colspan="2">C_3 /</td><td colspan="2">C_9 /</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">Repère Récepteur</td><td colspan="2">MSB</td><td colspan="2">MSB</td><td colspan="2">MSB</td><td colspan="2">DB_1</td><td colspan="2">DB_2</td><td colspan="2">DB_3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">Désignation</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Nb</td><td>Consommation</td><td>1</td><td>400KVA</td><td>1</td><td>400KVA</td><td>1</td><td>400KVA</td><td>1</td><td>100A</td><td>1</td><td>42A</td><td>1</td><td>150A</td><td>1</td><td>10kVAR</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Alimentation</td><td colspan="2">Normal</td><td colspan="2">Normal</td><td colspan="2">Secours</td><td colspan="2">Normal</td><td colspan="2">N et S</td><td colspan="2">N et S</td><td colspan="2">Normal</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2" rowspan="6">LIAISON</td><td colspan="2">JdB Amont</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">Câble</td><td colspan="2">3X(1x300)</td><td colspan="2">3X(1x300)</td><td colspan="2">3X(1x300)</td><td colspan="2">5G35</td><td colspan="2">5G10</td><td colspan="2">4X70+G50</td><td colspan="2">4G6</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">Neutre PE/PEN</td><td colspan="2">Séparé 1x300</td><td colspan="2">1x300</td><td colspan="2">1x300</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">IB</td><td colspan="2">577,37 A</td><td colspan="2">577,37 A</td><td colspan="2">577,37 A</td><td colspan="2">100,00 A 113,70 A</td><td colspan="2">42,00 A 53,80 A</td><td colspan="2">150,00 A 176,81 A</td><td colspan="2">14,43 A 39,13 A</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">Ik3 Max Ik2 Min</td><td colspan="2">26792 A 10062 A</td><td colspan="2">26792 A 10062 A</td><td colspan="2">6226 A 1573 A</td><td colspan="2">12978 A 6257 A</td><td colspan="2">4263 A 1332 A</td><td colspan="2">18902 A 1549 A</td><td colspan="2">12299 A 6011 A</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">Ik1 Min If</td><td colspan="2">10889 A 10889 A</td><td colspan="2">10889 A 10889 A</td><td colspan="2">2448 A 2448 A</td><td colspan="2">4699 A 4699 A</td><td colspan="2">1276 A 1276 A</td><td colspan="2">2333 A 2322 A</td><td colspan="2">4357 A</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Sélectivité sur Ik</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Totale</td><td colspan="2">Totale</td><td colspan="2">Nulle</td><td colspan="2">Totale</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2" rowspan="9">PROTECTION</td><td colspan="2">Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Icu Disjoncteur Vérifié</td><td colspan="2">☐</td><td colspan="2">☒</td><td colspan="2">☒</td><td colspan="2">☐</td><td colspan="2">☒</td><td colspan="2">☐</td><td colspan="2">☒</td><td colspan="2">☐</td></tr> <tr><td colspan="2">Protection</td><td colspan="2">NS800N Micrologic 5.0</td><td colspan="2">NS800N Micrologic 5.0</td><td colspan="2">NS800N Micrologic 6.0</td><td colspan="2">NSX100F Micrologic 2.2</td><td colspan="2">NSXmF TM50D</td><td colspan="2">NSXmF TM160D</td><td colspan="2">NSXmF TM32D</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">Calibre Ir</td><td colspan="2">800 A 640 A</td><td colspan="2">800 A 640 A</td><td colspan="2">800 A 640 A</td><td colspan="2">100 A 100 A</td><td colspan="2">50 A 45 A</td><td colspan="2">160 A 160 A</td><td colspan="2">32 A 32 A</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">Im / lsd</td><td colspan="2">6400 A</td><td colspan="2">6400 A</td><td colspan="2">1280 A</td><td colspan="2">1000 A</td><td colspan="2">500 A</td><td colspan="2">1250 A</td><td colspan="2">600 A</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">Tempo Im / lsd max.</td><td colspan="2">20 ms</td><td colspan="2">20 ms</td><td colspan="2">20 ms</td><td colspan="2">20 ms</td><td colspan="2">1063 A</td><td colspan="2">1291 A</td><td colspan="2">3631 A</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">IΔn IΔt</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">Inst Off. Li Tempo Li</td><td colspan="2">☒ I2t Off</td><td colspan="2">☒ I2t Off</td><td colspan="2">☐ 12000 A I2t Off</td><td colspan="2">☐ 1500 A I2t Off</td><td colspan="2">☐ I2t Off</td><td colspan="2">☐ I2t Off</td><td colspan="2">☐ I2t Off</td><td colspan="2">☐ I2t Off</td></tr> <tr><td colspan="2">Thermique Aval</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Sur circuit</td><td colspan="2">Sur circuit</td><td colspan="2">Sur circuit</td><td colspan="2">Sur circuit</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">Critères de Calcul</td><td colspan="2">IN DU CI CC</td><td colspan="2">IN DU CI CC</td><td colspan="2">IN DU CI CC</td><td colspan="2">IN DU CI CC</td><td colspan="2">IN DU CI CC</td><td colspan="2">IN DU CI CC</td><td colspan="2">IN DU CI CC</td><td colspan="2">IN DU CI CC</td></tr> <tr><td colspan="2">Affectation des phases</td><td colspan="2">123</td><td colspan="2">123</td><td colspan="2">123</td><td colspan="2">123</td><td colspan="2">123</td><td colspan="2">123</td><td colspan="2">123</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="4"> C.A.O.Electrical </td><td colspan="4">exemple2_Normal Secours</td><td colspan="4">Unif. Protections 8 circuits MSB</td><td colspan="4"> Avis Technique ELIE </td><td colspan="4"> AFFAIRE: </td><td colspan="4"> PLAN: </td></tr> <tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"> Ind. MODIFICATIONS </td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"> Date : 30/12/1999 Norme : C1510015 </td><td colspan="4"></td><td colspan="4"> Folio 8/20 </td></tr>								Normal		Secours		I Totale		1154,73 A		577,37 A		I installée		283,57 A		192,00 A		Ik3 max		26792 A		6226 A		Ik1 max		25498 A		7001 A		ΔU max		0,28 %		0,28 %								CIRCUIT		Rep. Circuit / Câble		SOURCE /		SOURCE /		STANDBY /		C_1 /		C_2 /		C_3 /		C_9 /				Repère Récepteur		MSB		MSB		MSB		DB_1		DB_2		DB_3						Désignation																		Nb	Consommation	1	400KVA	1	400KVA	1	400KVA	1	100A	1	42A	1	150A	1	10kVAR					Alimentation		Normal		Normal		Secours		Normal		N et S		N et S		Normal				LIAISON		JdB Amont																		Câble		3X(1x300)		3X(1x300)		3X(1x300)		5G35		5G10		4X70+G50		4G6				Neutre PE/PEN		Séparé 1x300		1x300		1x300												IB		577,37 A		577,37 A		577,37 A		100,00 A 113,70 A		42,00 A 53,80 A		150,00 A 176,81 A		14,43 A 39,13 A				Ik3 Max Ik2 Min		26792 A 10062 A		26792 A 10062 A		6226 A 1573 A		12978 A 6257 A		4263 A 1332 A		18902 A 1549 A		12299 A 6011 A				Ik1 Min If		10889 A 10889 A		10889 A 10889 A		2448 A 2448 A		4699 A 4699 A		1276 A 1276 A		2333 A 2322 A		4357 A						Sélectivité sur Ik						Totale		Totale		Nulle		Totale				PROTECTION		Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Icu Disjoncteur Vérifié		☐		☒		☒		☐		☒		☐		☒		☐		Protection		NS800N Micrologic 5.0		NS800N Micrologic 5.0		NS800N Micrologic 6.0		NSX100F Micrologic 2.2		NSXmF TM50D		NSXmF TM160D		NSXmF TM32D				Calibre Ir		800 A 640 A		800 A 640 A		800 A 640 A		100 A 100 A		50 A 45 A		160 A 160 A		32 A 32 A				Im / lsd		6400 A		6400 A		1280 A		1000 A		500 A		1250 A		600 A				Tempo Im / lsd max.		20 ms		20 ms		20 ms		20 ms		1063 A		1291 A		3631 A				IΔn IΔt																		Inst Off. Li Tempo Li		☒ I2t Off		☒ I2t Off		☐ 12000 A I2t Off		☐ 1500 A I2t Off		☐ I2t Off		☐ I2t Off		☐ I2t Off		☐ I2t Off		Thermique Aval								Sur circuit		Sur circuit		Sur circuit		Sur circuit				Critères de Calcul		IN DU CI CC		IN DU CI CC		IN DU CI CC		IN DU CI CC		IN DU CI CC		IN DU CI CC		IN DU CI CC		IN DU CI CC		Affectation des phases		123		123		123		123		123		123		123				C.A.O.Electrical				exemple2_Normal Secours				Unif. Protections 8 circuits MSB				Avis Technique ELIE				AFFAIRE:				PLAN:																Ind. MODIFICATIONS																								Date : 30/12/1999 Norme : C1510015								Folio 8/20			
		Normal		Secours																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I Totale		1154,73 A		577,37 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I installée		283,57 A		192,00 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ik3 max		26792 A		6226 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ik1 max		25498 A		7001 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ΔU max		0,28 %		0,28 %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CIRCUIT		Rep. Circuit / Câble		SOURCE /		SOURCE /		STANDBY /		C_1 /		C_2 /		C_3 /		C_9 /																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Repère Récepteur		MSB		MSB		MSB		DB_1		DB_2		DB_3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Désignation																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Nb	Consommation	1	400KVA	1	400KVA	1	400KVA	1	100A	1	42A	1	150A	1	10kVAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Alimentation		Normal		Normal		Secours		Normal		N et S		N et S		Normal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
LIAISON		JdB Amont																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Câble		3X(1x300)		3X(1x300)		3X(1x300)		5G35		5G10		4X70+G50		4G6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Neutre PE/PEN		Séparé 1x300		1x300		1x300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		IB		577,37 A		577,37 A		577,37 A		100,00 A 113,70 A		42,00 A 53,80 A		150,00 A 176,81 A		14,43 A 39,13 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Ik3 Max Ik2 Min		26792 A 10062 A		26792 A 10062 A		6226 A 1573 A		12978 A 6257 A		4263 A 1332 A		18902 A 1549 A		12299 A 6011 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Ik1 Min If		10889 A 10889 A		10889 A 10889 A		2448 A 2448 A		4699 A 4699 A		1276 A 1276 A		2333 A 2322 A		4357 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Sélectivité sur Ik						Totale		Totale		Nulle		Totale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PROTECTION		Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Icu Disjoncteur Vérifié		☐		☒		☒		☐		☒		☐		☒		☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Protection		NS800N Micrologic 5.0		NS800N Micrologic 5.0		NS800N Micrologic 6.0		NSX100F Micrologic 2.2		NSXmF TM50D		NSXmF TM160D		NSXmF TM32D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Calibre Ir		800 A 640 A		800 A 640 A		800 A 640 A		100 A 100 A		50 A 45 A		160 A 160 A		32 A 32 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Im / lsd		6400 A		6400 A		1280 A		1000 A		500 A		1250 A		600 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Tempo Im / lsd max.		20 ms		20 ms		20 ms		20 ms		1063 A		1291 A		3631 A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		IΔn IΔt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Inst Off. Li Tempo Li		☒ I2t Off		☒ I2t Off		☐ 12000 A I2t Off		☐ 1500 A I2t Off		☐ I2t Off		☐ I2t Off		☐ I2t Off		☐ I2t Off																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Thermique Aval								Sur circuit		Sur circuit		Sur circuit		Sur circuit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Critères de Calcul		IN DU CI CC		IN DU CI CC		IN DU CI CC		IN DU CI CC		IN DU CI CC		IN DU CI CC		IN DU CI CC		IN DU CI CC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Affectation des phases		123		123		123		123		123		123		123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C.A.O.Electrical				exemple2_Normal Secours				Unif. Protections 8 circuits MSB				Avis Technique ELIE				AFFAIRE:				PLAN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												Ind. MODIFICATIONS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												Date : 30/12/1999 Norme : C1510015								Folio 8/20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Repère	Désignation	Somme IB	Coef. Foison.	Cos.Phi.	KxS. IB	I Autorise	I Disponible	Disponible
SOURCE								
MSB		129,0 A	1,00	0,90	129,0 A	1155 A	1026 A	88,83 %
DB_1		62,1 A	1,00	0,86	62,1 A	100 A	38 A	37,91 %
DB_2		46,3 A	1,00	0,88	46,3 A	42 A	-4 A	0,00 %
DB_3		27,5 A	1,00	0,80	27,5 A	150 A	122 A	81,64 %
T_20		0,0 A	1,00	0,00	0,0 A	20 A	20 A	100,00 %
STANDBY								
MSB		28,1 A	1,00	0,81	28,1 A	577 A	549 A	95,13 %
DB_2		27,5 A	1,00	0,80	27,5 A	42 A	14 A	34,41 %
DB_3		0,6 A	1,00	0,92	0,6 A	150 A	149 A	99,62 %
T_20		0,0 A	1,00	0,00	0,0 A	20 A	20 A	100,00 %

Distribution	Type câble	Câble	Ame	Qté
MSB	PR (90°C)	4G6	Cuivre	5 m
MSB	PR (90°C)	4X70+G50	Cuivre	20 m
MSB	PR (90°C)	5G10	Cuivre	30 m
MSB	PR (90°C)	5G35	Cuivre	25 m

Nomenclature des protections

Appareil	Fichier	Désignation	Calibre	Poles Déclencheur	Courbe	Differentiel	Qte
Disjoncteur	mg18fr1.dug	NS800N Micrologic 5.0 (Org. de tête)	800,0 A	3P3D	Disj. Boitier moulé		2
Disjoncteur	mg18fr1.dug	NS800N Micrologic 6.0 (Org. de tête)	800,0 A	3P3D	Disj. Boitier moulé		1
Disjoncteur	mg18fr1.dug	NSX100F Micrologic 2.2	100,0 A	4P4D	Disj. Boitier moulé		1
Disjoncteur	mg18fr1.dug	NSXmF TM160D	160,0 A	4P4D	Disj. Boitier moulé		1
Disjoncteur	mg18fr1.dug	NSXmF TM32D	32,0 A	3P3D	Disj. Boitier moulé		1
Disjoncteur	mg18fr1.dug	NSXmF TM50D	50,0 A	4P4D	Disj. Boitier moulé		1

Réglage des protections SOURCE/STANDBY

Repère	Type Protection	IB	Bloc de coupure	Bloc déclencheur	Bloc différentiel	Calibre	IrTh / IN	IZ	IrMg / IN	IInstant	Tempo	IInstantOnOff	Ir Mg Max	Ir Diff	Tempo Diff
SOURCE	Disj. Boitier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			
SOURCE	Disj. Boitier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			
STANDBY	Disj. Boitier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			

Réglage des protections MSB

Repère	Type Protection	IB	Bloc de coupure	Bloc déclencheur	Bloc différentiel	Calibre	IrTh / IN	IZ	IrMg / IN	IInstant	Tempo	IInstantOnOff	Ir Mg Max	Ir Diff	Tempo Diff
C_1	Disj. Boitier moulé	100,00 A	NSX100F	Micrologic 2.2		100 A	100 A	113,70 A	1000 A	1500 A	20 ms		4272 A		
C_2	Disj. Boitier moulé	42,00 A	NSXmF	TM50D		50 A	45 A	53,80 A	500 A				1063 A		
C_3	Disj. Boitier moulé	150,00 A	NSXmF	TM160D		160 A	160 A	176,81 A	1250 A				1291 A		
C_9	Disj. Boitier moulé	14,43 A	NSXmF	TM32D		32 A	32 A	39,13 A	600 A				3631 A		

exemple2_Normal Secours

Réglage des protections

Ind.

MODIFICATIONS

Date : 30/12/1999

Norme : C1510015

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

PLAN:

ELIE BT

Folio

12
20

C.A.O. Electrical

DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	MSB
CIRCUIT C_1	Tableau
Désignation	
Contenu	3P+N+PE
Consommation / IB	100A / 100,00 A
Cos φ	0,8
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	25 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 35 mm ²
Section Neutre	1 x 35 mm ²
Section PE(N)	1 x 35 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disj. Boîtier moulé ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	mg18fr1.dug
Protection	NSX100F Micrologic 2.2 4P4D
Calibre	100 A
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	100 A
Im / lsd ou calibre fus.	1000 A
Tsd	20 ms
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	IN!!
Longueur max protégée	139 m (CI)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	100,0 A	>=	100,00 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	36 kA /kA	>=	26,8 kA / 14,1 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	36 kA /kA	>=	0 kA / 14,1 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT		>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Avec			
	Sélectivité magnétique	Totale			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	113,7 A	>=	100,0 A	
	1.45 Iz >= I2	164,9 A	>=	145 A	
	nxSph >= nxSph calculée	35,00 mm ²	>=	28,61 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	0,92 %	
	ΔU admis. dém. >= ΔU démarrage	15 %	>=		
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	5000 ms	>=		
	If >= I fonct. Max. Tempo Magn. ou Tsd	4699 A	>=	1100 A	
	T admis. >= T fonct Prot.	5000 ms	>=	50 ms	
	T Max. Coupure	Ph	33 ms	PE	36 ms
				N	36 ms
	Ik PHASES CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	6257 A	>=	1100 A	
X	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	23,329e6 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	23,329e6 A ² s	>=	35,89e6 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	23,329e6 A ² s	>=	443,362e3 A ² s	
	Ik NEUTRE CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	4699 A	>=	1100 A	
X	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	23,329e6 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	23,329e6 A ² s	>=	32,509e6 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	23,329e6 A ² s	>=	433,084e3 A ² s	
	Ik PE(N) CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	4699 A	>=	1100 A	
X	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	23,329e6 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	23,329e6 A ² s	>=	32,509e6 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	23,329e6 A ² s	>=	433,084e3 A ² s	

* *Non Conforme

DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	MSB
CIRCUIT C_2	Tableau
Désignation	
Contenu	3P+N+PE
Consommation / IB	42A / 42,00 A
Cos φ	0,8
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	30 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 10 mm ²
Section Neutre	1 x 10 mm ²
Section PE(N)	1 x 10 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disj. Boîtier moulé ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	mg18fr1.dug
Protection	NSXmF TM50D 4P4D
Calibre	50 A
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	45 A
Im / lsd ou calibre fus.	500 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	IN!
Longueur max protégée	73 m (CI)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	45,0 A	>=	42,00 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	36 kA /kA	>=	26,8 kA / 11,0 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	36 kA /kA	>=	0 kA / 11,0 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT		>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Avec			
	Sélectivité magnétique	Totale			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	53,8 A	>=	45,0 A	
	1.45 Iz >= I2	78,0 A	>=	65,25 A	
	nxSph >= nxSph calculée	10,00 mm ²	>=	7,51 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	1,34 %	
	ΔU admis. dém. >= ΔU démarrage	15 %	>=		
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	5000 ms	>=		
	If >= I fonct. Max. Tempo Magn. ou Tsd	1276 A	>=	600 A	
	T admis. >= T fonct Prot.	5000 ms	>=	20 ms	
	T Max. Coupure	Ph	3 ms	PE	3 ms
	Ik PHASES CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.	1332 A	>=	600 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	1,904e6 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	1,904e6 A ² s	>=	14,356e6 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	1,904e6 A ² s	>=	404,63e3 A ² s	
	Ik NEUTRE CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.	1276 A	>=	600 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	1,904e6 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	1,904e6 A ² s	>=	13,003e6 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	1,904e6 A ² s	>=	401,315e3 A ² s	
	IK PE(N) CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.	1276 A	>=	600 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	1,904e6 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	1,904e6 A ² s	>=	13,003e6 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	1,904e6 A ² s	>=	401,315e3 A ² s	

* *Non Conforme

DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	MSB
CIRCUIT C_3	Tableau
Désignation	
Contenu	3P+N+PE
Consommation / IB	150A / 150,00 A
Cos φ	0,8
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi
Longueur	20 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 70 mm ²
Section Neutre	1 x 70 mm ²
Section PE(N)	1 x 50 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disj. Boîtier moulé ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	mg18fr1.dug
Protection	NSXmF TM160D 4P4D
Calibre	160 A
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	160 A
Im / Isd ou calibre fus.	1250 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	IN!!
Longueur max protégée	55 m (CC)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	160,0 A	>=	150,00 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	36 kA /kA	>=	26,8 kA / 11,0 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	36 kA /kA	>=	0 kA / 11,0 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT		>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Non Calc			
	Sélectivité magnétique	Nulle			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	176,8 A	>=	160,0 A	
	1.45 Iz >= I2	256,4 A	>=	232 A	
	nxSph >= nxSph calculée	70,00 mm ²	>=	59,84 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	0,69 %	
	ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage	15 %	>=		
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	5000 ms	>=	1500 A	
	If >= I fonct. Max.Tempo Magn. ou Tsd	2322 A	>=	24 ms	
	T admis. >= T fonct Prot.	5000 ms	>=		
	T Max. Coupure	Ph	130 ms	PE	73 ms
				N	144 ms
	Ik PHASES CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	1549 A	>=	1500 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	93,316e6 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	93,316e6 A ² s	>=	13,638e6 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	93,316e6 A ² s	>=	404,63e3 A ² s	
	Ik NEUTRE CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	2333 A	>=	1500 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	93,316e6 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	93,316e6 A ² s	>=	12,353e6 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	93,316e6 A ² s	>=	401,315e3 A ² s	
	IK PE(N) CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	2333 A	>=	1500 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	47,61e6 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	47,61e6 A ² s	>=	12,353e6 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	47,61e6 A ² s	>=	401,315e3 A ² s	

* *Non Conforme


DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	MSB
CIRCUIT C_9	Condensateur
Désignation	
Contenu	3P+PE
Consommation / IB	10kVAR / 14,43 A
Cos φ	0
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	5 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 6 mm ²
Section Neutre	x
Section PE(N)	1 x 6 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disj. Boîtier moulé ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	mg18fr1.dug
Protection	NSXmF TM32D 3P3D
Calibre	32 A
Prot. CI	Prot Base
Δt	
I _r	32 A
I _m / I _{sd} ou calibre fus.	600 A
T _{sd}	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	CC-IN
Longueur max protégée	37 m (CI)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/I _r ou k ³ *I _N >= IB	32,0 A	>=	14,43 A	
	I _{cu} /PdF >= I _k /I _p Max. Disjoncteur	36 kA /kA	>=	26,8 kA / 11,0 kA	
	I _{cu} /PdF >= I _k /I _p Max. Interrupteur	36 kA /kA	>=	0 kA / 11,0 kA	
	I _{cu} Unipolaire >= I _k en IT		>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Avec			
	Sélectivité magnétique	Totale			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	I _z >= IN/I _r ou k ³ *I _N	39,1 A	>=	32,0 A	
	1.45 I _z >= I ₂	56,7 A	>=	46,4 A	
	n _x S _{ph} >= n _x S _{ph} calculée	6,00 mm ²	>=	4,34 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	0,28 %	
	ΔU admis. dém. >= ΔU démarrage	15 %	>=		
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	400 ms	>=		
	I _f >= I fonct. Max. Tempo Magn. ou T _{sd}	4357 A	>=	720 A	
	T admis. >= T fonct Prot.	400 ms	>=	20 ms	
	T Max. Coupure	Ph	1 ms	PE	1 ms
				N	
	I_k PHASES CABLE				
X	I _k min >= I fonct. Max.	6011 A	>=	720 A	
	K ² S ² >= I _k ² min x t _f fusible	685,584e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= I _k ² max x tempo	685,584e3 A ² s	>=	14,356e6 A ² s	
	K ² S ² >= I _t ² limité	685,584e3 A ² s	>=	404,63e3 A ² s	
	I_k NEUTRE CABLE				
	I _k min >= I fonct. Max.		>=	720 A	
	K ² S ² >= I _k ² min x t _f fusible		>=		
	K ² S ² >= I _k ² max x tempo		>=		
	K ² S ² >= I _t ² limité		>=		
	IK PE(N) CABLE				
X	I _k min >= I fonct. Max.		>=	720 A	
	K ² S ² >= I _k ² min x t _f fusible	685,584e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= I _k ² max x tempo	685,584e3 A ² s	>=	13,003e6 A ² s	
	K ² S ² >= I _t ² limité	685,584e3 A ² s	>=	401,315e3 A ² s	

* *Non Conforme


Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	MSB	Nb / Style	1	Tableau
Repère	C_1	Consom. / IB	100A	100,00 A
Désignation				



3P+N+PE


25 m



Protection			
Famille	NSX100F	Type protection	Disj. Boitier moulé
Calibre	100 A	Prot CI	Prot Base
Ir	100 A	Tsd	20 ms
Im/Isd / IrMgMax	1000 A / 4272 A	Δt	


Liaison				
Données		Résultats		
Type	PR (90°C)	Section phase	1 x 35 mm²	
Ame	Cu	Section neutre	1 x 35 mm²	
Pôle	Multi/Uni	Section PE(N)	1 x 35 mm²	
Mode de pose	13	Nb	Câble	1 5G35
1er récepteur		IZ	STH	113,70 A 28,612 mm²
Longueur	25 m	Critère IN!!		
Longueur max prot.	139 m (CI)	Temps max		
ΔU maxi (%)	8 %	CI	5000 ms	Ph 33 ms
K temp./Prox./Comp	1,00 0,72 1,00	PE	36 ms	Ne 36 ms

Ik en extrémité				
Sur Ik en (b) Premier récepteur		Ik min	Ik max	
	Ik3			
	Ik2			
	Ik1			
	If			
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	Ik3		12978 A	
	Ik2		11247 A	
	Ik1		7790 A	
	If	4699 A		




Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme	
Amont	MSB	Nb / Style	1 / Tableau
Repère	C_2	Consom. / IB	42A / 42,00 A
Désignation			



3P+N+PE


30 m



Protection			
Famille	NSXmF	Type protection	Disj. Boitier moulé
Calibre	50 A	Prot CI	Prot Base
Ir	45 A	Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	500 A / 1063 A	Δt	


Liaison					
Données			Résultats		
Type	PR (90°C)		Section phase	1 x 10 mm²	
Ame	Cu		Section neutre	1 x 10 mm²	
Pôle	Multi/Uni		Section PE(N)	1 x 10 mm²	
Mode de pose	13		Nb	Câble	1 / 5G10
1er récepteur			IZ	STH	53,80 A / 7,508 mm²
Longueur	30 m		Critère		
Longueur max prot.	73 m (CI)		Temps max		
ΔU maxi (%)	8 %		CI	5000 ms	Ph 3 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE 3 ms	Ne 3 ms

Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur	Ik min		Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	If		
	Ik3		3586 A
	Ik2		3108 A
	Ik1		2125 A
	If	1276 A	



Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	MSB	Nb / Style	1	Tableau
Repère	C_3	Consom. / IB	150A	150,00 A
Désignation				



3P+N+PE


20 m



Protection			
Famille	NSXmF	Type protection	Disj. Boitier moulé
Calibre	160 A	Prot CI	Prot Base
Ir	160 A	Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	1250 A / 1291 A	Δt	


Liaison					
Données			Résultats		
Type	PR (90°C)		Section phase	1 x 70 mm²	
Ame	Cu		Section neutre	1 x 70 mm²	
Pôle	Multi		Section PE(N)	1 x 50 mm²	
Mode de pose	13		Nb	Câble	1 4X70+G50
1er récepteur			IZ	STH	176,81 A 59,840 mm²
Longueur	20 m		Critère		IN!!
Longueur max prot.	55 m (CC)		Temps max		
ΔU maxi (%)	8 %		CI	5000 ms	Ph 130 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE 73 ms	Ne 144 ms

Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur	Ik min		Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
	If		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	Ik3		5934 A
	Ik2		5142 A
	Ik1		6166 A
	If	2322 A	



Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	MSB	Nb / Style	1	Condensateur
Repère	C_9	Consom. / IB	10kVAR	14,43 A
Désignation				



3P+PE


5 m



Protection				
Famille	NSXmF	Type protection	Disj. Boitier moulé	
Calibre	32 A	Prot CI	Prot Base	
Ir	32 A	Tsd		
Im/Isd / IrMgMax	600 A / 3631 A	Δt		

Liaison				
Données		Résultats		
Type	PR (90°C)	Section phase	1 x 6 mm²	
Ame	Cu	Section neutre	x	
Pôle	Multi/Uni	Section PE(N)	1 X 6 mm²	
Mode de pose	13	Nb	Câble	1 4G6
1er récepteur		IZ	STH	39,13 A 4,344 mm²
Longueur	5 m	Critère		CC-IN
Longueur max prot.	37 m (CI)	Temps max		
ΔU maxi (%)	8 %	CI	400 ms	Ph 1 ms
K temp./Prox./Comp	1,00 0,72 1,00	PE	1 ms	Ne

Ik en extrémité				
Sur Ik en (b) Premier récepteur		Ik min	Ik max	
	Ik3			
	Ik2			
	Ik1			
	If			
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	Ik3		12299 A	
	Ik2		10658 A	
	Ik1			
	If	4357 A		



exemple2_Normal Secours

DB_1

[illegible]

ETUDE

Société
Responsable
Adresse

C.A.O.  Electrical

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

CLIENT

Société
Responsable
Adresse

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

CONTROLE

Société
Responsable
Adresse

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

Indice :

Avancement	Non défini
------------	------------



Date : 30/12/1999

	Poste :
--	----------------

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

PLAN:

 $\frac{1}{2}$

Folio	Libellé	Indice	Date	Folio	Libellé	Indice	Date
1	Page de garde		30/12/1999				
2	Liste de folios		30/12/1999				
3	Unifilaire général A4 Normal		30/12/1999				
4	Fiche Source Normale SOURCE		30/12/1999				
5	Fiche Source Secours SOURCE/STANDBY		30/12/1999				
6	Fiche de calcul 3 circuits DB_1 C_11..C_4		30/12/1999				
7	Fiche de calcul 3 circuits DB_1 C_5..C_7		30/12/1999				
8	Unif. Protections 8 circuits DB_1		30/12/1999				
9	Bilan de puissance		30/12/1999				
10	Nomenclature des câbles		30/12/1999				
11	Nomenclature des protections		30/12/1999				
12	Réglage des protections SOURCE		30/12/1999				
13	Fiche de conformité DB_1 C_11		30/12/1999				
14	Fiche de conformité DB_1 C_12		30/12/1999				
15	Fiche de conformité DB_1 C_4		30/12/1999				
16	Fiche de conformité DB_1 C_5		30/12/1999				
17	Fiche de conformité DB_1 C_6		30/12/1999				
18	Fiche de conformité DB_1 C_7		30/12/1999				
19	Coordination Protection/Câble DB_1 C_11		30/12/1999				
20	Coordination Protection/Câble DB_1 C_12		30/12/1999				
21	Coordination Protection/Câble DB_1 C_4		30/12/1999				
22	Coordination Protection/Câble DB_1 C_5		30/12/1999				
23	Coordination Protection/Câble DB_1 C_6		30/12/1999				
24	Coordination Protection/Câble DB_1 C_7		30/12/1999				



exemple2_Normal Secours

Liste de folios

Ind.

MODIFICATIONS

Date : 30/12/1999

Norme : C1510015

Avis Technique ELIE


AFFAIRE:

PLAN:



Folio

2/24



NORMAL

RESEAU HT

Norme

UnQ

20000 V

lb

11,55 A

☒ Sources HT en //

IMPEDANCES HT

forcées

☐

S"KQ HT Max

500 MVA

RQ min

0,000039 Ω

XQ min

0,000386 Ω

S"KQ HT Min

500 MVA

RQ max

0,000035 Ω

XQ max

0,000351 Ω

PROTECTION HT

Type

Non défini

Modèle

Fabricant

Courbe

I>

T>

T Fonc. max

500 ms

I>>

T>>

LIAISON HT

Fichier

Forcé

☐

Forcée

☐

Famille

Nbr.

☐

Section

☐

Ame

Isolant

Pôles

Longueur

SOURCE

Nature

Transfo

Catalogue

UTE95 NFC 52 112

Ukr ou X'd/X o

4,0 % /

Caract. d'après

Fichier

Puissance

400 kVA

Polarité

3P+PEN

Fichier

Tra14.ztr

Technologie

Huile

Couplage

Dyn

Nb Sources

2

Sources actives

1 min

2 max

IMPEDANCES SOURCE

forcées

☐

Rt

Xt

Pkrt

Contribution moteur(s)

RESEAU BT

SOURCE

Norme

C1510015

Tension

400 V / 420 V

ΔU Origine

Régime de N

TN

Fréquence

50 Hz

Taux harmonique

TH <= 15%

LIAISON BT

Longueur

10 m

Ame

Cuivre

Catalogue

International (V5.4)

Type

Câbles uni

Pose/Dispo

13

Fichier C/P

PR (90°C)

PROTECTION BT

Forcée

☐

NS800N

Micrologic 5.0

Calibre

800 A

Ir

640 A

Im / Isd

6400 A

IΔn

Tr

24 s

Tsd

20 ms

Δt

Li Off

Diff. séparé

☐

I't On/Off

I2t Off

Icu disjoncteur Vérifié

☒

Sélectivité Logique

☐

T1

T2

REGLAGES

Cr Ir

0,8

Cr Im/Isd

10

Cr IΔn

0

Cr Fin Ir

0

Cr Fin Isd

0

Cr Δt

0

Cr Tr

0

Cr Tsd

1

Cr Li

2

IMPEDANCES BT

forcées

☐

R0 Ph/Ph

0,0059 Ω

R0 Ph/PEN-N

0,0033 Ω

R0 Ph/Pe

0,0069 Ω

R1 Ph/Ph

0,0122 Ω

R1 Ph/PEN-N

0,0069 Ω

R1 Ph/Pe

0,0188 Ω

Xmax Ph/Ph

0,0356 Ω

Xmax Ph/PEN-N

0,0188 Ω

Xmax Ph/Pe

0,0033 Ω

Xmin Ph

0,0090 Ω

Xmin Ph/PEN-N

0,0094 Ω

Xmin Ph/Pe

0,0094 Ω

Résistance de terre (TT)

Neutre Impédant (TN)

RA

0,0 Ω

RS

0,0000 Ω

XS

0,0000 Ω

RESULTATS BT

Dimensionné sur

IN

☒

ΔU

☒

CC

☒

Sth

266 mm²

lb liaison

(577,4 A)

Ik3 Max

26792 A

K temp.

Non

1,00

ΔU

0,28 %

IN source

577 A

Ik2 Max

23202 A

Ik2 min

10062 A

K Prox.

Non

1,00

Ratio lb/ln

100,00 %

Ik1 Max

25498 A

Ik1 min

10889 A

K compl.

1,00

If Max

25498 A

If

10889 A

K Symétrie fs

1,0

Neutre chargé

Phase forcées

Non

1 x 300 mm²

PEN / Neutre

1 x 300 mm²

PE

x

Sp0 ou Sht

Cuivre

Non

1 x 150 mm²

C.A.O. Electrical

exemple2_Normal Secours

Fiche Source Normale SOURCE

Ind.

MODIFICATIONS

Date : 30/12/1999

Norme : C1510015

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

PLAN:

Folio 4 / 24

Secours

RESEAU HT

Norme

UnQ

lb

☒ Sources HT en //

IMPEDANCES HT

forcées

☐

S"KQ HT Max

RQ min

0,000000 Ω

XQ min

0,000000 Ω

S"KQ HT Min

RQ max

0,000000 Ω

XQ max

0,000000 Ω

PROTECTION HT

Type

Modèle

Fabricant

Courbe

I>

T>

T Fonc. max

I>>

T>>

LIAISON HT

Fichier

Forcé

☐

Forcée

☐

Famille

Nbr.

☐

Section

☐

Ame

Isolant

Pôles

Longueur

SOURCE

Nature

Groupe

Catalogue

Ukr ou X'd/X o

30,0 % / 6,0 %

Caract. d'après

Fichier

Puissance

400 kVA

Polarité

3P+PEN

Fichier

UTE17.zge

Technologie

Couplage

Nb Sources

1

Sources actives

1 min

1 max

IMPEDANCES SOURCE

forcées

☐

Rt

Xt

Pkrt

Contribution moteur(s)

RESEAU BT

STANDBY

Norme

C1510015

Tension

400 V / 420 V

ΔU Origine

Régime de N

TN

Fréquence

50 Hz

Taux harmonique

TH <= 15%

LIAISON BT

Longueur

10 m

Ame

Cuivre

Catalogue

International (V5.4)

Type

Câbles uni

Pose/Dispo

13

Fichier C/P

PR (90°C)

PROTECTION BT

Forcée

☐

NS800N

Micrologic 5.0

Calibre

800 A

Ir

640 A

Im / Isd

6400 A

IΔn

Tr

24 s

Tsd

20 ms

Δt

Li Off

Diff. séparé

☐

I't On/Off

I2t Off

Icu disjoncteur Vérifié

☒

Sélectivité Logique

☐

T1

T2

REGLAGES

Cr Ir

0,8

Cr Im/Isd

10

Cr IΔn

0

Cr Fin Ir

0

Cr Fin Isd

0

Cr Δt

0

Cr Tr

0

Cr Tsd

1

Cr Li

2

IMPEDANCES BT

forcées

☐

R0 Ph/Ph

0,0012 Ω

R0 Ph/PEN-N

0,0012 Ω

R0 Ph/Pe

0,0016 Ω

R1 Ph/Ph

0,0016 Ω

R1 Ph/PEN-N

0,0016 Ω

R1 Ph/Pe

0,0896 Ω

Xmax Ph/Ph

0,2416 Ω

Xmax Ph/PEN-N

0,0896 Ω

Xmax Ph/Pe

0,0012 Ω

Xmin Ph

0,0408 Ω

Xmin Ph/PEN-N

0,0363 Ω

Xmin Ph/Pe

0,0363 Ω

Résistance de terre (TT)

Neutre Impédant (TN)

RA

0,0 Ω

RS

0,0000 Ω

XS

0,0000 Ω

RESULTATS BT

Dimensionné sur

IN

☒

ΔU

☒

CC

☒

Sth

266 mm²

lb liaison

(577,4 A)

Ik3 Max

6226 A

K temp.

Non

1,00

ΔU

0,28 %

IN source

577 A

Ik2 Max

5392 A

Ik2 min

1573 A

K Prox.

Non

1,00

Ratio lb/In

100,00 %

Ik1 Max

7001 A

Ik1 min

2448 A

K compl.

1,00

If Max

7001 A

If

2448 A

K Symétrie fs

1,0

Neutre chargé

Phase forcées

Non

1 x 300 mm²

PEN / Neutre

1 x 300 mm²

PE

x

Sp0 ou Sht

x



exemple2_Normal Secours

Fiche Source Secours SOURCE/STANDBY

Ind.

MODIFICATIONS

Date :

30/12/1999

Norme :

C1510015

Avis Technique ELIE



AFFAIRE:

PLAN:

Folio

5 / 24

RESEAU

Rég.de N

TN

Tension

400 V

DISTRIBUTION

Amont N

Amont S

Repère

C_1

DB_1

I installée

62,09 A

I Totale

100,00 A

I Dispo

37,91 A

Ik3 max

12978 A

ΔU

0,92 %

Normal

Secours

FICHE DE CALCUL 3C

CIRCUIT

Circuit conforme

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

Circuit conforme

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

Circuit conforme

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

Amont

Repère

DB_1

C_11

JdB Amont

D.origine

Style

Moteur

Contenu

Du Variateur

3P+PE

Désignation

DB_1

C_12

DB_1

C_4

Moteur

PC

3P+PE

P+N+PE

INFOS CABLES / RECEPTEUR

Nb

Conso

K Fois

Lieu géo.

1

9kW

1

1

3kW

1

4

2*16A

1

Rep. Récepteur

JdB Aval

Rév.

Cos φ

K Util.

UL

0,8

0,9

50 V

0,8

0,9

50 V

0,8

1

50 V

Cos φ Dém.

ID/IN

ΔU Dém.

0,3

7,00

4,51 %

0,3

7,00

1,79 %

η

Alimentation

0,92

Normal

0,86

Normal

1,00

Normal

Polarité Récept.

Type

3P

3P

P+N

Prise de courant 2x16A

CABLE

Repère

Mode de pose

13

Type

Ame

Pôle

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

Long.

1er Récep.

L. Max

20 m

42 m (CI)

15 m

87 m (CI)

25 m

25 m

108 m (CC)

ΔU Max

dU Circuit

ΔU Totale

8 %

1,17 %

2,09 %

8 %

0,31 %

1,23 %

8 %

1,71 %

2,63 %

K T°

K prox

K Comp

Fs

K Cumul

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

PROTECTION

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒ Icu Disjoncteur Vérifié

Type

Prot. CI

Fusible aM+Th

Prot Base

Fusible aM+Th

Prot Base

Disjonct. C

Dif.30mA

RESULTATS FORC.

forcé ☐

Nb

Phase

forcé ☐

1

2,5 mm²

forcé ☐

1

2,5 mm²

forcé ☐

1

16 mm²

Nb

Neutre

Nb

PE/PEN

1

2,5 mm²

1

2,5 mm²

1

16 mm²

Taux Harm.

N Chargé

Non

Non

Non

Protection

Fuse-2

aM

Fuse-1

aM

iC60N

Type AC

Calibre

Ir

Im/Isd/IN Fus.

18 A

20 A

7 A

10 A

63 A

604,8 A

K/Cal.

Tr

Tempo

1

0 s

1

0 s

1

Déclencheur

Li off

Δn

Sans

Sans

Standard (C)

30 mA

Therm. Aval

Li

Δt

Sur circuit

0 A

Sur circuit

0 A

Sur circuit

0 ms

RESULTATS

Câble

Neutre

PE/PEN

4G2,5

4G2,5

3G16

Critère

IB

MINI

17,65 A

MINI

6,29 A

INI!

64,00 A

S Th.

Iz

1,725 mm²

22,68 A

0,379 mm²

22,68 A

10,272 mm²

83,03 A

Im / Isd Max

Ik Am/Av

13,0 kA / 1,5 kA

13,0 kA / 2,0 kA

7,8 kA / 2,8 kA

Sélectivité

Association

Fonct.

I<0,82kA+?

Fonct.

Sans

INFOS IK / PROTECTION

Icu / Icm

Icu Assoc.

Ip

100 kA

100 kA

1,68 kA

100 kA

100 kA

1,11 kA

10 kA

10 kA

2,65 kA

Tmax. Prot.

Déclencheur

2 ms

3P3F

2 ms

3P3F

80 ms

2P1D

Contacteur

Relais therm.

CONT-20

RTH-20

CONT-10

RTH-10

Constructeur

alpi.amt

alpi.amt

mg18fr1.dmi

SELECTIVITE

Limite

A partir de

1640 A

19 m

820 A

6000 A

4 m

Thermique

Différentielle

Avec

Sans objet

Avec

Sans objet

Avec

Sans objet

Sélectivité logique

☐

☐

☐

T1

T2

IK EXTREMITÉ

Ik3 Max

Ik2 Min

If

1542 A

728 A

522 A

1987 A

941 A

673 A

Ik2 Max

Ik1 Min

1335,4 A

1721,0 A

1861 A

Ik1 Max

2845 A

C.A.O. Electrical

Ind.

MODIFICATIONS

exemple2_Normal Secours

Date :

30/12/1999

Norme :

C1510015

Avis Technique ELIE

Fiche de calcul 3 circuits DB_1|C_11..C_4

AFFAIRE:

PLAN:

Folio

6

24

RESEAU

Rég.de N

TN

Tension

400 V

DISTRIBUTION

Amont N

C_1

Amont S

Repère

DB_1

Normal

Secours

I installée

62,09 A

I Totale

100,00 A

I Dispo

37,91 A

Ik3 max

12978 A

ΔU

0,92 %

FICHE DE CALCUL 3C

CIRCUIT

Circuit conforme

Protection non conforme

Circuit conforme

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Amont

Repère

DB_1

C_5

DB_1

C_6

DB_1

C_7

JdB Amont

D.origine

Style

Eclairage

Chauffage

Divers

Contenu

Du Variateur

P+N+PE

P+N+PE

3P+N+PE

Désignation

INFOS CABLES / RECEPTEUR

Nb

Conso

K Fois

Lieu géo.

4

2°36'W

1

4

2000W

1

1

5000W

1

Rep. Récepteur

JdB Aval

Rév.

Cos φ

K Util.

UL

0,92

1

50 V

1

1

50 V

0,8

1

50 V

Cos φ Dém.

ID/IN

ΔU Dém.

0,92

1,00

1,34 %

0,3

1,00

1,66 %

η

Alimentation

1,00

Normal

1,00

Normal

1,00

Normal

Polarité Récept.

Type

P+N

Tubes fluos ferromagnétique

P+N

3P+N

CABLE

Repère

Mode de pose

13

13

13

Type

Ame

Pôle

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

Long.

1er Récep.

L. Max

20 m

20 m

68 m (CI)

20 m

20 m

25 m

70 m (CI)

ΔU Max

dU Circuit

ΔU Totale

6 %

0,43 %

1,34 %

8 %

3,55 %

4,47 %

8 %

0,75 %

1,66 %

K T°

K prox

K Comp

Fs

K Cumul

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

PROTECTION

☐

Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒

Icu Disjoncteur Vérifié

☐

Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒

Icu Disjoncteur Vérifié

☐

Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒

Icu Disjoncteur Vérifié

Type

Prot. CI

Disjonct. C

Prot Base

Disjonct. C

Prot Base

Disjonct. C

Prot Base

RESULTATS FORC.

forcé

☐

Nb

Phase

forcé

☐

1

1,5 mm²

forcé

☐

1

4 mm²

forcé

☐

1

2,5 mm²

Nb

Neutre

1

1,5 mm²

1

4 mm²

1

2,5 mm²

Nb

PE/PEN

1

1,5 mm²

1

4 mm²

1

2,5 mm²

Taux Harm.

N Chargé

Non

Non

TH <= 15%

Non

Protection

DT40

DT40

DT40N

Calibre

Ir

Im/Isd/IN Fus.

10 A

100 A

32 A

320 A

16 A

160 A

K/Cal.

Tr

Tempo

1

1

1

Déclencheur

Li off

Δn

Standard (C)

Standard (C)

Standard (C)

Therm. Aval

Li

Δt

Sur circuit

Sur circuit

Sur circuit

RESULTATS

Câble

Neutre

PE/PEN

3G1,5

3G4

5G2,5

Critère

IB

MINI

1,69 A

IN!

34,64 A

MINI

9,02 A

S Th.

Iz

0,535 mm²

19,00 A

3,463 mm²

35,01 A

1,428 mm²

22,68 A

Im / Isd Max

Ik Am/Av

7,8 kA / 0,5 kA

7,8 kA / 1,2 kA

13,0 kA / 1,3 kA

Sélectivité

Association

Fonct.

Avec

Fonct.

Avec

Fonct.

Avec

INFOS IK / PROTECTION

Icu / Icm

Icu Assoc.

Ip

6 kA

20 kA

0,43 kA

6 kA

20 kA

0,45 kA

10 kA

20 kA

1,89 kA

Tmax. Prot.

Déclencheur

1 ms

2P1D

5 ms

2P1D

1 ms

4P3D

Contacteur

Relais therm.

Constructeur

mg18fr1.dmi

mg18fr1.dmi

mg18fr1.dmi

SELECTIVITE

Limite

A partir de

1 m

1 m

Thermique

Différentielle

Avec

Sans objet

Avec

Sans objet

Avec

Sans objet

Sélectivité logique

☐

☐

☐

T1

T2

IK EXTREMITE

Ik3 Max

Ik2 Min

If

326 A

787 A

1259 A

728 A

426 A

Ik2 Max

Ik1 Min

326 A

787 A

1090,7 A

426 A

Ik1 Max

485 A

1179 A

635 A

C.A.O. Electrical

Ind.

MODIFICATIONS

exemple2_Normal Secours

Date :

30/12/1999

Norme :

C1510015

Avis Technique ELIE

Fiche de calcul 3 circuits DB_1|C_5..C_7

AFFAIRE:

PLAN:

Folio

7

24

Repère	Désignation	Somme IB	Coef. Foison.	Cos.Phi.	KxS. IB	I Autorise	I Disponible	Disponible
SOURCE								
MSB		129,0 A	1,00	0,90	129,0 A	1155 A	1026 A	88,83 %
DB_1		62,1 A	1,00	0,86	62,1 A	100 A	38 A	37,91 %
DB_2		46,3 A	1,00	0,88	46,3 A	42 A	-4 A	0,00 %
DB_3		27,5 A	1,00	0,80	27,5 A	150 A	122 A	81,64 %
T_20		0,0 A	1,00	0,00	0,0 A	20 A	20 A	100,00 %
STANDBY								
MSB		28,1 A	1,00	0,81	28,1 A	577 A	549 A	95,13 %
DB_2		27,5 A	1,00	0,80	27,5 A	42 A	14 A	34,41 %
DB_3		0,6 A	1,00	0,92	0,6 A	150 A	149 A	99,62 %
T_20		0,0 A	1,00	0,00	0,0 A	20 A	20 A	100,00 %

Distribution	Type câble	Câble	Ame	Qté
DB_1	PR (90°C)	3G1,5	Cuivre	20 m
DB_1	PR (90°C)	3G16	Cuivre	25 m
DB_1	PR (90°C)	3G4	Cuivre	20 m
DB_1	PR (90°C)	4G2,5	Cuivre	35 m
DB_1	PR (90°C)	5G2,5	Cuivre	25 m

Nomenclature des protections

Appareil	Fichier	Désignation	Calibre	Poles Déclencheur	Courbe	Differentiel	Qte
Disjoncteur	mg18fr1.dmi	DT40	10,0 A	2P1D	Disjonct. C		1
Disjoncteur	mg18fr1.dmi	DT40	32,0 A	2P1D	Disjonct. C		1
Disjoncteur	mg18fr1.dmi	DT40N	16,0 A	4P3D	Disjonct. C		1
Disjoncteur	mg18fr1.dmi	iC60N Type AC	63,0 A	2P1D	Disjonct. C	Dif.30mA	1
Sectionneur	alpi.amt	Fuse-1 aM	10,0 A	3P3F	Fusible aM+Th		1
Sectionneur	alpi.amt	Fuse-2 aM	20,0 A	3P3F	Fusible aM+Th		1
Contacteur	alpi.amt	CONT-10	0,0 A	3P3F	Fusible aM+Th		1
Contacteur	alpi.amt	CONT-20	0,0 A	3P3F	Fusible aM+Th		1
Thermique	alpi.amt	RTH-10	0,0 A	3P3F	Fusible aM+Th		1
Thermique	alpi.amt	RTH-20	0,0 A	3P3F	Fusible aM+Th		1

exemple2_Normal Secours

Nomenclature des protections

Ind.

MODIFICATIONS

Date : 30/12/1999

Norme : C1510015

Avis Technique ELIE



AFFAIRE:

Folio

PLAN:

11
24

Réglage des protections SOURCE/STANDBY

Repère	Type Protection	IB	Bloc de coupure	Bloc déclencheur	Bloc différentiel	Calibre	IrTh / IN	IZ	IrMg / IN	IInstant	Tempo	IInstantOnOff	Ir Mg Max	Ir Diff	Tempo Diff
SOURCE	Disj. Boitier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			
SOURCE	Disj. Boitier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			
STANDBY	Disj. Boitier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			

Réglage des protections DB_1

Repère	Type Protection	IB	Bloc de coupure	Bloc déclencheur	Bloc différentiel	Calibre	IrTh / IN	IZ	IrMg / IN	IInstant	Tempo	IInstantOnOff	Ir Mg Max	Ir Diff	Tempo Diff
C_11	Fusible aM+Th	17,65 A	Fuse-2	aM			18 A	22,68 A	20 A	0 A					
C_12	Fusible aM+Th	6,29 A	Fuse-1	aM			7 A	22,68 A	10 A	0 A					
C_4	Disjonct. C	64,00 A	iC60N		Type AC	63 A		83,03 A	604,8 A					30 mA	0 ms
C_5	Disjonct. C	1,69 A	DT40			10 A		19,00 A	100 A						
C_6	Disjonct. C	34,64 A	DT40			32 A		35,01 A	320 A						
C_7	Disjonct. C	9,02 A	DT40N			16 A		22,68 A	160 A						

DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	DB_1
CIRCUIT C_11	Moteur
Désignation	
Contenu	3P+PE
Consommation / IB	9kW / 17,65 A
Cos φ	0,8
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	20 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 2,5 mm ²
Section Neutre	x
Section PE(N)	1 x 2,5 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Fusible aM+Th ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	alpi.amt
Protection	Fuse-2 aM
Calibre	3P3F
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	18 A
Im / lsd ou calibre fus.	20 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	MINI
Longueur max protégée	42 m (CI)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	18,0 A	>=	17,65 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	100 kA /kA	>=	13,0 kA / 3,4 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	100 kA /kA	>=	0 kA / 3,4 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT	kA	>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Avec			
	Sélectivité magnétique	Fonct.			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	22,7 A	>=	18,0 A	
	1.45 Iz >= I2	32,9 A	>=	26,1 A	
	nxSph >= nxSph calculée	2,50 mm ²	>=	1,73 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	2,09 %	
	ΔU admis. dém. >= ΔU démarrage	15 %	>=	4,51 %	
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	400 ms	>=		
	If >= I fonct. Max. Tempo Magn. ou Tsd	522 A	>=	A	
	T admis. >= T fonct Prot.	400 ms	>=	24 ms	
	T Max. Coupure	Ph	437 ms	PE	2 ms
				N	
	IK PHASES CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	728 A	>=	A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=	5,337e3 A ² s	
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=		
	IK NEUTRE CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.		>=	A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible		>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo		>=		
	K ² S ² >= I ² t limité		>=		
	IK PE(N) CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.		>=	A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=	6,414e3 A ² s	
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=		

* *Non Conforme

DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	DB_1
CIRCUIT C_12	Moteur
Désignation	
Contenu	3P+PE
Consommation / IB	3kW / 6,29 A
Cos φ	0,8
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	15 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 2,5 mm ²
Section Neutre	x
Section PE(N)	1 x 2,5 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Fusible aM+Th ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	alpi.amt
Protection	Fuse-1 aM
Calibre	3P3F
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	7 A
Im / lsd ou calibre fus.	10 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	MINI
Longueur max protégée	87 m (CI)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	7,0 A	>=	6,29 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	100 kA /kA	>=	13,0 kA / 2,1 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	100 kA /kA	>=	0 kA / 2,1 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT	kA	>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Avec			
	Sélectivité magnétique	I<0,82kA+?			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	22,7 A	>=	7,0 A	
	1.45 Iz >= I2	32,9 A	>=	10,15 A	
	nxSph >= nxSph calculée	2,50 mm ²	>=	0,38 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	1,23 %	
	ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage	15 %	>=	1,79 %	
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	400 ms	>=		
	If >= I fonct. Max.Tempo Magn. ou Tsd	673 A	>=	A	
	T admis. >= T fonct Prot.	400 ms	>=	5 ms	
	T Max. Coupure	Ph	263 ms	PE	2 ms
				N	
	Ik PHASES CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	941 A	>=	A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=	3,154e3 A ² s	
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=		
	Ik NEUTRE CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.		>=	A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible		>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo		>=		
	K ² S ² >= I ² t limité		>=		
	IK PE(N) CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.		>=	A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=	2,14e3 A ² s	
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=		

* *Non Conforme

DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	DB_1
CIRCUIT C_4	PC
Désignation	
Contenu	P+N+PE
Consommation / IB	2*16A / 64,00 A
Cos φ	0,8
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	25 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 16 mm ²
Section Neutre	1 x 16 mm ²
Section PE(N)	1 x 16 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disjonct. C ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	mg18fr1.dmi
Protection	iC60N
Calibre	Type AC 2P1D
Prot. CI	63 A
Δt	Dif.30mA
Ir	0 ms
Im / I _{sd} ou calibre fus.	604,8 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	IN!!
Longueur max protégée	108 m (CC)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	63,0 A	>=	64,00 A	
	Icu/PdF >= Ik/Ip Max. Disjoncteur	10 kA /kA	>=	7,8 kA / 5,2 kA	
	Icu/PdF >= Ik/Ip Max. Interrupteur	10 kA /kA	>=	0 kA / 5,2 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT		>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Avec			
	Sélectivité magnétique	Fonct.			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	83,0 A	>=	63,0 A	
	1.45 Iz >= I2	120,4 A	>=	91,35 A	
	nxSph >= nxSph calculée	16,00 mm ²	>=	10,27 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	2,63 %	
	ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage	15 %	>=		
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	400 ms	>=	0 ms	
	If >= I fonct. Max.Tempo Magn. ou Tsd		>=	604,8 A	
	T admis. >= T fonct Prot.	400 ms	>=	0 ms	
	T Max. Coupure	Ph	80 ms	PE	80 ms
	IK PHASES CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	1861 A	>=	604,8 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	4,875e6 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	4,875e6 A ² s	>=	606,9e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	4,875e6 A ² s	>=	33,738e3 A ² s	
	IK NEUTRE CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	1861 A	>=	604,8 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	4,875e6 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	4,875e6 A ² s	>=	606,9e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	4,875e6 A ² s	>=	33,738e3 A ² s	
	IK PE(N) CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	1861 A	>=	604,8 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible		>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo		>=		
	K ² S ² >= I ² t limité		>=		

* *Non Conforme

DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	DB_1
CIRCUIT C_5	Eclairage
Désignation	
Contenu	P+N+PE
Consommation / IB	2*36W / 1,69 A
Cos φ	0,92
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	20 m
ΔU maxi	6 %
Section Phase	1 x 1,5 mm ²
Section Neutre	1 x 1,5 mm ²
Section PE(N)	1 x 1,5 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disjonct. C ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	mg18fr1.dmi
Protection	DT40 2P1D
Calibre	10 A
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	
Im / lsd ou calibre fus.	100 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	MINI
Longueur max protégée	68 m (CI)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	10,0 A	>=	1,69 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	20 kA /kA	>=	7,8 kA / 1,6 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	6 kA /kA	>=	0 kA / 1,6 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT		>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Avec			
	Sélectivité magnétique	Fonct.			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	19,0 A	>=	10,0 A	
	1.45 Iz >= I2	27,6 A	>=	14,5 A	
	nxSph >= nxSph calculée	1,50 mm ²	>=	0,54 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	6 %	>=	1,34 %	
	ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage	15 %	>=	1,34 %	
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	400 ms	>=		
	If >= I fonct. Max.Tempo Magn. ou Tsd	326 A	>=	100 A	
	T admis. >= T fonct Prot.	400 ms	>=	16 ms	
	T Max. Coupure	Ph	1 ms	PE	1 ms
	Ik PHASES CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.	326 A	>=	100 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	42,849e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	42,849e3 A ² s	>=	525,575e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	42,849e3 A ² s	>=	3e3 A ² s	
	Ik NEUTRE CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.	326 A	>=	100 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	42,849e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	42,849e3 A ² s	>=	525,575e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	42,849e3 A ² s	>=	3e3 A ² s	
	IK PE(N) CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.	326 A	>=	100 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	42,849e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	42,849e3 A ² s	>=	525,575e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	42,849e3 A ² s	>=	3e3 A ² s	

* *Non Conforme

DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	DB_1
CIRCUIT C_6	Chauffage
Désignation	
Contenu	P+N+PE
Consommation / IB	2000W / 34,64 A
Cos φ	1
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	20 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 4 mm ²
Section Neutre	1 x 4 mm ²
Section PE(N)	1 x 4 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disjonct. C ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	mg18fr1.dmi
Protection	DT40 2P1D
Calibre	32 A
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	
Im / Isd ou calibre fus.	320 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Protection non conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	IN!
Longueur max protégée	

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	32,0 A	>=	34,64 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	20 kA /kA	>=	7,8 kA / 1,3 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	6 kA /kA	>=	0 kA / 1,3 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT		>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Avec			
	Sélectivité magnétique	Fonct.			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	35,0 A	>=	32,0 A	
	1.45 Iz >= I2	50,8 A	>=	46,4 A	
	nxSph >= nxSph calculée	4,00 mm ²	>=	3,46 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	4,47 %	
	ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage	15 %	>=		
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	400 ms	>=		
	If >= I fonct. Max.Tempo Magn. ou Tsd	787 A	>=	320 A	
	T admis. >= T fonct Prot.	400 ms	>=	17 ms	
	T Max. Coupure	Ph	5 ms	PE	5 ms
	Ik PHASES CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.	787 A	>=	320 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	304,704e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	304,704e3 A ² s	>=	669,41e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	304,704e3 A ² s	>=	7,72e3 A ² s	
	Ik NEUTRE CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.	787 A	>=	320 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	304,704e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	304,704e3 A ² s	>=	669,41e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	304,704e3 A ² s	>=	7,72e3 A ² s	
	IK PE(N) CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.	787 A	>=	320 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	304,704e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	304,704e3 A ² s	>=	669,41e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	304,704e3 A ² s	>=	7,72e3 A ² s	

* *Non Conforme


DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	DB_1
CIRCUIT C_7	Divers
Désignation	
Contenu	3P+N+PE
Consommation / IB	5000W / 9,02 A
Cos φ	0,8
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	25 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 2,5 mm ²
Section Neutre	1 x 2,5 mm ²
Section PE(N)	1 x 2,5 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disjonct. C ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	mg18fr1.dmi
Protection	DT40N 4P3D
Calibre	16 A
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	
Im / lsd ou calibre fus.	160 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	MINI
Longueur max protégée	70 m (CI)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	16,0 A	>=	9,02 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	20 kA /kA	>=	13,0 kA / 26,0 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	10 kA /kA	>=	0 kA / 26,0 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT		>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Avec			
	Sélectivité magnétique	Fonct.			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	22,7 A	>=	16,0 A	
	1.45 Iz >= I2	32,9 A	>=	23,2 A	
	nxSph >= nxSph calculée	2,50 mm ²	>=	1,43 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	1,66 %	
	ΔU admis. dém. >= ΔU démarrage	15 %	>=	1,66 %	
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	400 ms	>=		
	If >= I fonct. Max. Tempo Magn. ou Tsd	426 A	>=	160 A	
	T admis. >= T fonct Prot.	400 ms	>=	18 ms	
	T Max. Coupure	Ph	1 ms	PE	2 ms
	Ik PHASES CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	728 A	>=	160 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=		
X	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=	1,415e6 A ² s	
X	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=	1,415e6 A ² s	
	Ik NEUTRE CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	426 A	>=	160 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=		
X	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=	540,748e3 A ² s	
X	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=	540,748e3 A ² s	
	IK PE(N) CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	426 A	>=	160 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=		
X	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=	540,748e3 A ² s	
X	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=	540,748e3 A ² s	

* *Non Conforme


Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	DB_1	Nb / Style	1	Moteur
Repère	C_11	Consom. / IB	9kW	17,65 A
Désignation				




Protection			
Famille	Fuse-2	Type protection	Fusible aM+Th
Calibre		Prot CI	Prot Base
Ir	18 A	Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	20 A /	Δt	

Liaison					
Données			Résultats		
Type	PR (90°C)		Section phase	1 x 2,5 mm²	
Ame	Cu		Section neutre	x	
Pôle	Multi/Uni		Section PE(N)	1 x 2,5 mm²	
Mode de pose	13		Nb	Câble	1 4G2,5
1er récepteur			IZ	STH	22,68 A 1,725 mm²
Longueur	20 m		Critère		MINI
Longueur max prot.	42 m (CI)		Temps max		
ΔU maxi (%)	8 %		CI	400 ms	Ph 437 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE	2 ms Ne




Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur	Ik min		Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	If		
	Ik3		1542 A
	Ik2		1336 A
	Ik1		
	If	522 A	




Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	DB_1	Nb / Style	1	Moteur
Repère	C_12	Consom. / IB	3kW	6,29 A
Désignation				



3P+PE


15 m



Protection			
Famille	Fuse-1	Type protection	Fusible aM+Th
Calibre		Prot CI	Prot Base
Ir	7 A	Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	10 A /	Δt	

Liaison					
Données			Résultats		
Type	PR (90°C)		Section phase	1 x 2,5 mm²	
Ame	Cu		Section neutre	x	
Pôle	Multi/Uni		Section PE(N)	1 x 2,5 mm²	
Mode de pose	13		Nb	Câble	1 4G2,5
1er récepteur			IZ	STH	22,68 A 0,379 mm²
Longueur	15 m		Critère		MINI
Longueur max prot.	87 m (CI)		Temps max		
ΔU maxi (%)	8 %		CI	400 ms	Ph 263 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE	2 ms Ne

Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur	Ik min		Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
	If		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	Ik3		1987 A
	Ik2		1722 A
	Ik1		
	If	673 A	




Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	DB_1	Nb / Style	4	PC
Repère	C_4	Consom. / IB	2*16A	64,00 A
Désignation				

Protection			
Famille	iC60N	Type protection	Disjonct. C
Calibre	63 A	Prot CI	Dif.30mA
Ir		Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	604,8 A /	Δt	0 ms


Liaison							
Données				Résultats			
Type	PR (90°C)			Section phase		1 x 16 mm²	
Ame	Cu			Section neutre		1 x 16 mm²	
Pôle	Multi/Uni			Section PE(N)		1 x 16 mm²	
Mode de pose	13			Nb	Câble	1	3G16
1er récepteur	25 m			IZ	STH	83,03 A	10,272 mm²
Longueur	25 m			Critère		IN!!	
Longueur max prot.	108 m (CC)			Temps max			
ΔU maxi (%)	8 %			CI	400 ms	Ph	80 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE	80 ms	Ne	80 ms

Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur	Ik min		Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	If		
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		2845 A
	If		




Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	DB_1	Nb / Style	4	Eclairage
Repère	C_5	Consom. / IB	2*36W	1,69 A
Désignation				



P+N+PE




20 m

20 m

Protection			
Famille	DT40	Type protection	Disjonct. C
Calibre	10 A	Prot CI	Prot Base
Ir		Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	100 A /	Δt	


Liaison					
Données			Résultats		
Type	PR (90°C)		Section phase	1 x 1,5 mm²	
Ame	Cu		Section neutre	1 x 1,5 mm²	
Pôle	Multi/Uni		Section PE(N)	1 x 1,5 mm²	
Mode de pose	13		Nb	Câble	1 3G1,5
1er récepteur	20 m		IZ	STH	19,00 A 0,535 mm²
Longueur	20 m		Critère MINI		
Longueur max prot.	68 m (CI)		Temps max		
ΔU maxi (%)	6 %		CI	400 ms	Ph 1 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE 1 ms	Ne 1 ms

Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur		Ik min	Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur			
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		485 A
	If	326 A	




Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V


Circuit		Protection non conforme		
Amont	DB_1	Nb / Style	4	Chauffage
Repère	C_6	Consom. / IB	2000W	34,64 A
Désignation				




Protection			
Famille	DT40	Type protection	Disjonct. C
Calibre	32 A	Prot CI	Prot Base
Ir		Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	320 A /	Δt	



Liaison							
Données				Résultats			
Type	PR (90°C)			Section phase		1 x 4 mm²	
Ame	Cu			Section neutre		1 x 4 mm²	
Pôle	Multi/Uni			Section PE(N)		1 x 4 mm²	
Mode de pose	13			Nb	Câble	1	3G4
1er récepteur	20 m			IZ	STH	35,01 A	3,463 mm²
Longueur	20 m			Critère		IN!	
Longueur max prot.				Temps max			
ΔU maxi (%)	8 %			CI	400 ms	Ph	5 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE	5 ms	Ne	5 ms




Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur	Ik min		Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	If		
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		1179 A
	If	787 A	




Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	DB_1	Nb / Style	1	Divers
Repère	C_7	Consom. / IB	5000W	9,02 A
Désignation				



3P+N+PE


25 m



Protection			
Famille	DT40N	Type protection	Disjonct. C
Calibre	16 A	Prot CI	Prot Base
Ir			
Im/Isd / IrMgMax	160 A /	Δt	

Liaison					
Données			Résultats		
Type	PR (90°C)		Section phase	1 x 2,5 mm²	
Ame	Cu		Section neutre	1 x 2,5 mm²	
Pôle	Multi/Uni		Section PE(N)	1 x 2,5 mm²	
Mode de pose	13		Nb	Câble	1 5G2,5
1er récepteur			IZ	STH	22,68 A 1,428 mm²
Longueur	25 m		Critère MINI		
Longueur max prot.	70 m (CI)		Temps max		
ΔU maxi (%)	8 %		CI	400 ms	Ph 1 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE 2 ms	Ne 2 ms

Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur	Ik min		Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
	If		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	Ik3		1259 A
	Ik2		1091 A
	Ik1		635 A
	If	426 A	



exemple2_Normal Secours

DB_2

[illegible]

ETUDE

**Société
Responsable
Adresse**

C.A.O.  Electrical

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

CLIENT

Société	
Responsable	
Adresse	

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

CONTROLE

**Société
Responsable
Adresse**

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

Indice :	Avancement Non défini		ELIE ^{BT}
Date : 30/12/1999		Poste :	
Avis Technique ELIE	AFFAIRE:		Folio
	PLAN:		1 / 24

Folio	Libellé	Indice	Date	Folio	Libellé	Indice	Date
1	Page de garde		30/12/1999				
2	Liste de folios		30/12/1999				
3	Unifilaire général A4 Normal		30/12/1999				
4	Fiche Source Normale SOURCE		30/12/1999				
5	Fiche Source Secours SOURCE/STANDBY		30/12/1999				
6	Fiche de calcul 3 circuits DB_2 C_15..C_17		30/12/1999				
7	Fiche de calcul 3 circuits DB_2 C_18..C_20		30/12/1999				
8	Unif. Protections 8 circuits DB_2		30/12/1999				
9	Bilan de puissance		30/12/1999				
10	Nomenclature des câbles		30/12/1999				
11	Nomenclature des protections		30/12/1999				
12	Réglage des protections SOURCE		30/12/1999				
13	Fiche de conformité DB_2 C_15		30/12/1999				
14	Fiche de conformité DB_2 C_16		30/12/1999				
15	Fiche de conformité DB_2 C_17		30/12/1999				
16	Fiche de conformité DB_2 C_18		30/12/1999				
17	Fiche de conformité DB_2 C_19		30/12/1999				
18	Fiche de conformité DB_2 C_20		30/12/1999				
19	Coordination Protection/Câble DB_2 C_15		30/12/1999				
20	Coordination Protection/Câble DB_2 C_16		30/12/1999				
21	Coordination Protection/Câble DB_2 C_17		30/12/1999				
22	Coordination Protection/Câble DB_2 C_18		30/12/1999				
23	Coordination Protection/Câble DB_2 C_19		30/12/1999				
24	Coordination Protection/Câble DB_2 C_20		30/12/1999				



exemple2_Normal Secours

Liste de folios

Ind.

MODIFICATIONS

Date : 30/12/1999

Norme : C1510015

Avis Technique ELIE


AFFAIRE:

PLAN:



Folio

2 / 24



NORMAL

RESEAU HT

Norme

UnQ

20000 V

lb

11,55 A

☒ Sources HT en //

IMPEDANCES HT

forcées

☐

S"KQ HT Max

500 MVA

RQ min

0,000039 Ω

XQ min

0,000386 Ω

S"KQ HT Min

500 MVA

RQ max

0,000035 Ω

XQ max

0,000351 Ω

PROTECTION HT

Type

Non défini

Modèle

Fabricant

Courbe

I>

T>

T Fonc. max

500 ms

I>>

T>>

LIAISON HT

Fichier

Forcé

☐

Forcée

☐

Famille

Nbr.

Section

Ame

Isolant

Pôles

Longueur

SOURCE

Nature

Transfo

Catalogue

UTE95 NFC 52 112

Ukr ou X'd/X o

4,0 % /

Caract. d'après

Fichier

Puissance

400 kVA

Polarité

3P+PEN

Fichier

Tra14.ztr

Technologie

Huile

Couplage

Dyn

Nb Sources

2

Sources actives

1 min

2 max

IMPEDANCES SOURCE

forcées

☐

Rt

Xt

Pkrt

Contribution moteur(s)

RESEAU BT

SOURCE

Norme

C1510015

Tension

400 V / 420 V

ΔU Origine

Régime de N

TN

Fréquence

50 Hz

Taux harmonique

TH <= 15%

LIAISON BT

Longueur

10 m

Ame

Cuivre

Catalogue

International (V5.4)

Type

Câbles uni

Pose/Dispo

13

Fichier C/P

PR (90°C)

PROTECTION BT

Forcée

☐

NS800N

Micrologic 5.0

Calibre

800 A

Ir

640 A

Im / Isd

6400 A

IΔn

Tr

24 s

Tsd

20 ms

Δt

Li Off

Diff. séparé

☐

I't On/Off

I2t Off

Icu disjoncteur Vérifié

☒

Sélectivité Logique

☐

T1

T2

REGLAGES

Cr Ir

0,8

Cr Im/Isd

10

Cr IΔn

0

Cr Fin Ir

0

Cr Fin Isd

0

Cr Δt

0

Cr Tr

0

Cr Tsd

1

Cr Li

2

IMPEDANCES BT

forcées

☐

R0 Ph/Ph

0,0059 Ω

R0 Ph/PEN-N

0,0033 Ω

R0 Ph/Pe

0,0069 Ω

R1 Ph/Ph

0,0122 Ω

R1 Ph/PEN-N

0,0069 Ω

R1 Ph/Pe

0,0188 Ω

Xmax Ph/Ph

0,0356 Ω

Xmax Ph/PEN-N

0,0188 Ω

Xmax Ph/Pe

0,0033 Ω

Xmin Ph

0,0090 Ω

Xmin Ph/PEN-N

0,0094 Ω

Xmin Ph/Pe

0,0094 Ω

Résistance de terre (TT)

Neutre Impédant (TN)

RA

0,0 Ω

RS

0,0000 Ω

XS

0,0000 Ω

RESULTATS BT

Dimensionné sur

IN

☒

ΔU

☒

CC

☒

Sth

266 mm²

lb liaison

(577,4 A)

lk3 Max

26792 A

K temp.

Non

1,00

ΔU

0,28 %

IN source

577 A

lk2 Max

23202 A

lk2 min

10062 A

K Prox.

Non

1,00

Ratio lb/ln

100,00 %

lk1 Max

25498 A

lk1 min

10889 A

K compl.

1,00

lk3 Max

26792 A

lk2 Max

23202 A

lk1 Max

25498 A

lk1 min

10889 A

K Symétrie fs

1,0

If Max

25498 A

If

10889 A

Neutre chargé

Phase forcées

Non

1 x 300 mm²

PEN / Neutre

1 x 300 mm²

PE

x

Sp0 ou Sht

Cuivre

Non

1 x 150 mm²



exemple2_Normal Secours

Fiche Source Normale SOURCE

Ind.

MODIFICATIONS

Date : 30/12/1999

Norme : C1510015

Avis Technique ELIE



AFFAIRE:

PLAN:

Folio

4 / 24

Secours

RESEAU HT										RESEAU BT									
NormeUnQlbSources HT en //										NormeC1510015Tension400 V / 420 VΔU OrigineRégime de NTNFréquence50 HzTaux harmoniqueTH <= 15%									
IMPEDANCES HT										LIAISON BT									
S"kQ HT MaxRQ min0,000000 ΩXQ min0,000000 ΩS"kQ HT MinRQ max0,000000 ΩXQ max0,000000 Ω										Longueur10 mAmeCuivreCatalogueInternational (V5.4)TypeCâbles uniPose/Dispo13Fichier C/PPR (90°C)									
PROTECTION HT										PROTECTION BT									
TypeModèle										ForcéeNS800NMicrologic 5.0									
Fabricant										Calibre800 A									
CourbeI>T>										Ir640 A									
T Fonc. maxI>>T>>										Tr24 s									
LIAISON HT										Im / Isd6400 A									
FichierForcéForcée										IΔn									
FamilleNbr.										Tsd20 ms									
AmeIsolant										Δt									
PôlesLongueur										Li OffDiff. séparé									
SOURCE										I't On/OffI2t Off									
NatureGroupeCatalogueUkr ou X'd/X o30,0 % / 6,0 %										Icu disjoncteur VérifiéSélectivité LogiqueT1T2									
Caract. d'aprèsFichierPuissance400 kVA										REGLAGES									
FichierUTE17.zgeTechnologieCouplage										Cr Ir0,8									
Nb Sources1Sources actives1 min1 max										Cr Im/Isd10									
IMPEDANCES SOURCE										Cr Fin Ir0									
RtXtPkr										Cr Tr0									
Contribution moteur(s)										Cr Tsd1									
RESULTATS BT										Cr Li2									
Dimensionné surINΔUCC										IMPEDANCES BT									
Sth266 mm²lb liaison(577,4 A)Ik3 Max6226 A										forcées									
ΔU0,28 %IN source577 AIk2 Max5392 A										R0 Ph/Ph0,0012 Ω									
Ratio lb/In100,00 %Ik1 Max7001 A										R0 Ph/PEN-N0,0012 Ω									
If Max7001 AIf2448 A										R0 Ph/Pe0,0016 Ω									
K temp.										R1 Ph/Ph0,0016 Ω									
K Prox.										R1 Ph/PEN-N0,0016 Ω									
K compl.										R1 Ph/Pe0,0896 Ω									
K Symétrie fs										Xmax Ph/Ph0,2416 Ω									
Neutre chargé										Xmax Ph/PEN-N0,0896 Ω									
PhaseforcéesNon										Xmin Ph0,0408 Ω									
PEN / NeutreNon										Xmin Ph/PEN-N0,0363 Ω									
PE										Xmax Ph/Pe0,0012 Ω									
Sp0 ou Sht										Xmin Ph/Pe0,0363 Ω									



exemple2_Normal Secours

Fiche Source Secours SOURCE/STANDBY

Ind.	MODIFICATIONS
Date : 30/12/1999	Norme : C1510015

Avis Technique ELIE



AFFAIRE:

PLAN:

RESEAU

Rég.de N

TN

Tension

400 V

DISTRIBUTION

Amont N

C_2

Amont S

C_2

Repère

DB_2

I installée

66,18 A

47,55 A

I Totale

42,00 A

42,00 A

I Dispo

-4,35 A

-4,35 A

Ik3 max

4263 A

3586 A

ΔU

1,34 %

1,34 %

FICHE DE CALCUL 3C

CIRCUIT

Circuit conforme

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuit conforme

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuit conforme

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Amont

Repère

DB_2

C_15

JdB Amont

D.origine

Style

Moteur

Contenu

Du Variateur

3P+PE

Désignation

DB_2

C_16

DB_2

C_17

Infos Cables / Recepteur

Nb

Conso

K Fois

Lieu géo.

1

3kW

1

4

2*16A

1

4

2*36W

1

Rep. Récepteur

JdB Aval

Rév.

Cos φ

K Util.

UL

0,8

0,9

50 V

0,8

1

50 V

0,92

1

50 V

Cos φ Dém.

ID/IN

ΔU Dém.

0,3

7,00

2,21 %

0,92

1,00

1,77 %

η

Alimentation

0,86

N et S

1,00

N et S

1,00

N et S

Polarité Récept.

Type

3P

P+N

Prise de courant 2x16A

P+N

Tubes fluos ferromagnétique

CABLE

Repère

Mode de pose

13

Type

Ame

Pôle

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

Long.

1er Récep.

L. Max

15 m

82 m (CI)

25 m

25 m

68 m (CC)

20 m

20 m

65 m (CI)

ΔU Max

dU Circuit

ΔU Totale

8 %

0,31 %

1,65 %

8 %

1,71 %

3,05 %

6 %

0,43 %

1,77 %

K T°

K prox

K Comp

Fs

K Cumul

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

PROTECTION

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒ Icu Disjoncteur Vérifié

Type

Prot. CI

Fusible aM+Th

Prot Base

Disjonct. C

Dif.30mA

Disjonct. C

Prot Base

RESULTATS FORC.

forcé

☐

Nb

Phase

forcé

☐

1

2,5 mm²

forcé

☐

1

16 mm²

forcé

☐

1

1,5 mm²

Nb

Neutre

1

16 mm²

1

1,5 mm²

Nb

PE/PEN

1

2,5 mm²

1

1,5 mm²

Taux Harm.

N Chargé

Non

Non

Non

Protection

Fuse-1

aM

iC60N

Type AC

DT40K

Calibre

Ir

Im/Isd/IN Fus.

7 A

10 A

63 A

604,8 A

10 A

100 A

K/Cal.

Tr

Tempo

1

0 s

1

1

Déclencheur

Li off

Δn

Sans

Standard (C)

30 mA

Standard (C)

Therm. Aval

Li

Δt

Sur circuit

0 A

Sur circuit

0 ms

Sur circuit

RESULTATS

Câble

Neutre

PE/PEN

4G2,5

3G16

3G1,5

Critère

IB

MINI

6,29 A

INI

64,00 A

MINI

1,69 A

S Th.

Iz

0,379 mm²

22,68 A

10,272 mm²

83,03 A

0,535 mm²

19,00 A

Im / Isd Max

Ik Am/Av

4,3 kA / 1,5 kA

2,2 kA / 1,5 kA

2,2 kA / 0,4 kA

Sélectivité

Association

I<0,82kA+?

Nulle

Sans

Fonct.

Sans

INFOS IK / PROTECTION

Icu / Icm

Icu Assoc.

Ip

100 kA

100 kA

1,01 kA

10 kA

10 kA

2,20 kA

4,5 kA

4,5 kA

0,48 kA

Tmax. Prot.

Déclencheur

24 ms

3P3F

400 ms

2P1D

9 ms

2P1D

Contacteur

Relais therm.

CONT-10

RTH-10

Constructeur

alpi.aml

mg18fr1.dmi

mg18fr1.dmi

SELECTIVITE

Limite

A partir de

820 A

600 A

13 m

Thermique

Différentielle

Avec

Sans objet

Non Calc

Sans objet

Avec

Sans objet

Sélectivité logique

☐

☐

☐

T1

T2

IK EXTREMITE

Ik3 Max

Ik2 Min

If

1494 A

681 A

500 A

281 A

Ik2 Max

Ik1 Min

1293,9 A

918 A

281 A

Ik1 Max

1467 A

418 A

C.A.O. Electrical

Ind.

MODIFICATIONS

exemple2_Normal Secours

Date :

30/12/1999

Norme :

C1510015

Avis Technique ELIE

Fiche de calcul 3 circuits DB_2|C_15..C_17

AFFAIRE:

PLAN:

Folio

6

24

RESEAU

Rég.de N

TN

Tension

400 V

DISTRIBUTION

Amont N

Amont S

Repère

C_2

C_2

DB_2

I installée

66,18 A

47,55 A

I Totale

42,00 A

42,00 A

I Dispo

-4,35 A

-4,35 A

Ik3 max

4263 A

3586 A

ΔU

1,34 %

1,34 %

FICHE DE CALCUL 3C

CIRCUIT

Protection non conforme

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuit conforme

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Circuit conforme

IN

X

DU

X

CI

X

CC

X

Amont

Repère

JdB Amont

D.origine

Style

Contenu

Du Variateur

Désignation

DB_2

C_18

DB_2

C_19

DB_2

C_20

Chauffage

Divers

Transf.BT/BT

P+N+PE

3P+N+PE

3P+PE

INFOS CABLES / RECEPTEUR

Nb

Conso

K Fois

Lieu géo.

4

2000W

1

1

5000W

1

1

8kVA

1

Rep. Récepteur

JdB Aval

Rév.

T_20

Cos φ

K Util.

UL

1

1

50 V

0,8

1

50 V

0,8

1

50 V

Cos φ Dém.

ID/IN

ΔU Dém.

0,3

1,00

2,09 %

14,00

1,96 %

η

Alimentation

1,00

Normal

1,00

Normal

1,00

N et S

Polarité Récept.

Type

P+N

3P+N

3P

CABLE

Repère

Mode de pose

Type

Ame

Pôle

Long.

1er Récep.

L. Max

ΔU Max

dU Circuit

ΔU Totale

K T°

K prox

K Comp

Fs

K Cumul

13

13

13

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

20 m

20 m

25 m

64 m (CI)

15 m

15 m (CC)

8 %

3,55 %

4,89 %

8 %

0,75 %

2,09 %

8 %

0,62 %

1,96 %

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

PROTECTION

Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

X

Icu Disjoncteur Vérifié

X

Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

X

Icu Disjoncteur Vérifié

X

Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

X

Icu Disjoncteur Vérifié

X

Type

Prot. CI

Disjonct. C

Prot Base

Disjonct. C

Prot Base

Disj. Boîtier moulé

Prot Base

RESULTATS FORC.

forcé

Nb

Phase

forcé

1

4 mm²

forcé

1

2,5 mm²

forcé

1

4 mm²

Nb

Neutre

1

4 mm²

1

2,5 mm²

Nb

PE/PEN

1

4 mm²

1

2,5 mm²

1

4 mm²

Taux Harm.

N Chargé

Non

TH <= 15%

Non

Non

Protection

DT40K

DT40K

NSXmE

TM25D

Calibre

Ir

Im/Isd/IN Fus.

32 A

320 A

16 A

160 A

25 A

25 A

500 A

K/Cal.

Tr

Tempo

1

1

1,2

15 s

Déclencheur

Li off

Idn

Standard (C)

Standard (C)

Standard (C)

Therm. Aval

Li

Δt

Sur circuit

Sur circuit

Sur circuit

RESULTATS

Câble

Neutre

PE/PEN

3G4

5G2,5

4G4

Critère

IB

INI

34,64 A

MINI

9,02 A

CI-IN

20,00 A

S Th.

Iz

3,463 mm²

35,01 A

1,428 mm²

22,68 A

2,923 mm²

30,40 A

Im / Isd Max

Ik Am/Av

2,2 kA / 0,8 kA

4,3 kA / 1,0 kA

545 A

4,3 kA / 2,0 kA

Sélectivité

Association

Nulle

Sans

I<0,60kA

Sans

Nulle

Sans

INFOS IK / PROTECTION

Icu / Icm

Icu Assoc.

Ip

4,5 kA

4,5 kA

1,05 kA

4,5 kA

4,5 kA

1,13 kA

16 kA

16 kA

2,96 kA

Tmax. Prot.

Déclencheur

63 ms

2P1D

7 ms

4P3D

17 ms

3P3D

Contacteur

Relais therm.

Constructeur

mg18fr1.dmi

mg18fr1.dmi

mg18fr1.dug

SELECTIVITE

Limite

A partir de

600 A

Thermique

Différentielle

Non Calc

Sans objet

Avec

Sans objet

Non Calc

Sans objet

Sélectivité logique

T1

T2

IK EXTREMITÉ

Ik3 Max

Ik

Repère	Désignation	Somme IB	Coef. Foison.	Cos.Phi.	KxS. IB	I Autorise	I Disponible	Disponible
SOURCE								
MSB		129,0 A	1,00	0,90	129,0 A	1155 A	1026 A	88,83 %
DB_1		62,1 A	1,00	0,86	62,1 A	100 A	38 A	37,91 %
DB_2		46,3 A	1,00	0,88	46,3 A	42 A	-4 A	0,00 %
DB_3		27,5 A	1,00	0,80	27,5 A	150 A	122 A	81,64 %
T_20		0,0 A	1,00	0,00	0,0 A	20 A	20 A	100,00 %
STANDBY								
MSB		28,1 A	1,00	0,81	28,1 A	577 A	549 A	95,13 %
DB_2		27,5 A	1,00	0,80	27,5 A	42 A	14 A	34,41 %
DB_3		0,6 A	1,00	0,92	0,6 A	150 A	149 A	99,62 %
T_20		0,0 A	1,00	0,00	0,0 A	20 A	20 A	100,00 %

Distribution	Type câble	Câble	Ame	Qté
DB_2	PR (90°C)	3G1,5	Cuivre	20 m
DB_2	PR (90°C)	3G16	Cuivre	25 m
DB_2	PR (90°C)	3G4	Cuivre	20 m
DB_2	PR (90°C)	4G2,5	Cuivre	15 m
DB_2	PR (90°C)	4G4	Cuivre	15 m
DB_2	PR (90°C)	5G2,5	Cuivre	25 m

Ind.	MODIFICATIONS
Date : 30/12/1999	Norme : C1510015

Nomenclature des protections

Appareil	Fichier	Désignation	Calibre	Poles Déclencheur	Courbe	Differentiel	Qte
Disjoncteur	mg18fr1.dmi	DT40K	10,0 A	2P1D	Disjonct. C		1
Disjoncteur	mg18fr1.dmi	DT40K	16,0 A	4P3D	Disjonct. C		1
Disjoncteur	mg18fr1.dmi	DT40K	32,0 A	2P1D	Disjonct. C		1
Disjoncteur	mg18fr1.dmi	iC60N Type AC	63,0 A	2P1D	Disjonct. C	Dif.30mA	1
Disjoncteur	mg18fr1.dug	NSXmE TM25D	25,0 A	3P3D	Disj. Boitier moulé		1
Sectionneur	alpi.amt	Fuse-1 aM	10,0 A	3P3F	Fusible aM+Th		1
Contacteur	alpi.amt	CONT-10	0,0 A	3P3F	Fusible aM+Th		1
Thermique	alpi.amt	RTH-10	0,0 A	3P3F	Fusible aM+Th		1

Réglage des protections SOURCE/STANDBY

Repère	Type Protection	IB	Bloc de coupure	Bloc déclencheur	Bloc différentiel	Calibre	IrTh / IN	IZ	IrMg / IN	IInstant	Tempo	IInstantOnOff	Ir Mg Max	Ir Diff	Tempo Diff
SOURCE	Disj. Boitier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			
SOURCE	Disj. Boitier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			
STANDBY	Disj. Boitier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			

Réglage des protections DB_2

Repère	Type Protection	IB	Bloc de coupure	Bloc déclencheur	Bloc différentiel	Calibre	IrTh / IN	IZ	IrMg / IN	IInstant	Tempo	IInstantOnOff	Ir Mg Max	Ir Diff	Tempo Diff
C_15	Fusible aM+Th	6,29 A	Fuse-1	aM			7 A	22,68 A	10 A	0 A					
C_16	Disjonct. C	64,00 A	iC60N		Type AC	63 A		83,03 A	604,8 A					30 mA	0 ms
C_17	Disjonct. C	1,69 A	DT40K			10 A		19,00 A	100 A						
C_18	Disjonct. C	34,64 A	DT40K			32 A		35,01 A	320 A						
C_19	Disjonct. C	9,02 A	DT40K			16 A		22,68 A	160 A						
C_20	Disj. Boitier moulé	20,00 A	NSXmE	TM25D		25 A	25 A	30,40 A	500 A				545 A		

DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	DB_2
CIRCUIT C_15	Moteur
Désignation	
Contenu	3P+PE
Consommation / IB	3kW / 6,29 A
Cos φ	0,8
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	15 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 2,5 mm ²
Section Neutre	x
Section PE(N)	1 x 2,5 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Fusible aM+Th ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	alpi.amt
Protection	Fuse-1 aM
Calibre	3P3F
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	7 A
Im / Isd ou calibre fus.	10 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	MINI
Longueur max protégée	82 m (CI)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	7,0 A	>=	6,29 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	100 kA /kA	>=	4,3 kA / 1,4 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	100 kA /kA	>=	0 kA / 1,4 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT	kA	>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Avec			
	Sélectivité magnétique	I<0,82kA+?			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	22,7 A	>=	7,0 A	
	1.45 Iz >= I2	32,9 A	>=	10,15 A	
	nxSph >= nxSph calculée	2,50 mm ²	>=	0,38 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	1,65 %	
	ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage	15 %	>=	2,21 %	
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	400 ms	>=		
	If >= I fonct. Max.Tempo Magn. ou Tsd	500 A	>=	A	
	T admis. >= T fonct Prot.	400 ms	>=	6 ms	
	T Max. Coupure	Ph	476 ms	PE	24 ms
	IK PHASES CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	681 A	>=	A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=	2,169e3 A ² s	
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=		
	IK NEUTRE CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.		>=	A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible		>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo		>=		
	K ² S ² >= I ² t limité		>=		
	IK PE(N) CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.		>=	A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=	1,531e3 A ² s	
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=		

* *Non Conforme

DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	DB_2
CIRCUIT C_16	PC
Désignation	
Contenu	P+N+PE
Consommation / IB	2*16A / 64,00 A
Cos φ	0,8
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	25 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 16 mm ²
Section Neutre	1 x 16 mm ²
Section PE(N)	1 x 16 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disjonct. C ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	mg18fr1.dmi
Protection	iC60N
Calibre	Type AC 2P1D
Prot. CI	63 A
Δt	Dif.30mA
Ir	0 ms
Im / I _{sd} ou calibre fus.	604,8 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	IN!!
Longueur max protégée	68 m (CC)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	63,0 A	>=	64,00 A	
	Icu/PdF >= Ik/Ip Max. Disjoncteur	10 kA /kA	>=	2,2 kA / 2,2 kA	
	Icu/PdF >= Ik/Ip Max. Interrupteur	10 kA /kA	>=	0 kA / 2,2 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT		>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Non Calc			
	Sélectivité magnétique	Nulle			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	83,0 A	>=	63,0 A	
	1.45 Iz >= I2	120,4 A	>=	91,35 A	
	nxSph >= nxSph calculée	16,00 mm ²	>=	10,27 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	3,05 %	
	ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage	15 %	>=		
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	400 ms	>=	0 ms	
	If >= I fonct. Max.Tempo Magn. ou Tsd		>=	604,8 A	
	T admis. >= T fonct Prot.	400 ms	>=	0 ms	
	T Max. Coupure	Ph	1003 ms	PE	1003 ms
	Ik PHASES CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	918 A	>=	604,8 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	4,875e6 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	4,875e6 A ² s	>=	48,609e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	4,875e6 A ² s	>=	12,929e3 A ² s	
	Ik NEUTRE CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	918 A	>=	604,8 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	4,875e6 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	4,875e6 A ² s	>=	48,609e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	4,875e6 A ² s	>=	12,929e3 A ² s	
	IK PE(N) CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	918 A	>=	604,8 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible		>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo		>=		
	K ² S ² >= I ² t limité		>=		

* *Non Conforme

DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	DB_2
CIRCUIT C_17	Eclairage
Désignation	
Contenu	P+N+PE
Consommation / IB	2*36W / 1,69 A
Cos φ	0,92
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	20 m
ΔU maxi	6 %
Section Phase	1 x 1,5 mm ²
Section Neutre	1 x 1,5 mm ²
Section PE(N)	1 x 1,5 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disjonct. C ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	mg18fr1.dmi
Protection	DT40K 2P1D
Calibre	10 A
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	
Im / lsd ou calibre fus.	100 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	MINI
Longueur max protégée	65 m (CI)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	10,0 A	>=	1,69 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	4,5 kA /kA	>=	2,2 kA / 1,5 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	4,5 kA /kA	>=	0 kA / 1,5 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT		>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Avec			
	Sélectivité magnétique	Fonct.			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	19,0 A	>=	10,0 A	
	1.45 Iz >= I2	27,6 A	>=	14,5 A	
	nxSph >= nxSph calculée	1,50 mm ²	>=	0,54 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	6 %	>=	1,77 %	
	ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage	15 %	>=	1,77 %	
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	400 ms	>=		
	If >= I fonct. Max.Tempo Magn. ou Tsd	281 A	>=	100 A	
	T admis. >= T fonct Prot.	400 ms	>=	16 ms	
	T Max. Coupure	Ph	9 ms	PE	9 ms
	Ik PHASES CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.	281 A	>=	100 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	42,849e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	42,849e3 A ² s	>=	51,817e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	42,849e3 A ² s	>=	4,409e3 A ² s	
	Ik NEUTRE CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.	281 A	>=	100 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	42,849e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	42,849e3 A ² s	>=	51,817e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	42,849e3 A ² s	>=	4,409e3 A ² s	
	IK PE(N) CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.	281 A	>=	100 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	42,849e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	42,849e3 A ² s	>=	51,817e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	42,849e3 A ² s	>=	4,409e3 A ² s	

* *Non Conforme

DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	DB_2
CIRCUIT C_18	Chauffage
Désignation	
Contenu	P+N+PE
Consommation / IB	2000W / 34,64 A
Cos φ	1
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	20 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 4 mm²
Section Neutre	1 x 4 mm²
Section PE(N)	1 x 4 mm²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disjonct. C ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	mg18fr1.dmi
Protection	DT40K 2P1D
Calibre	32 A
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	
Im / lsd ou calibre fus.	320 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Protection non conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	IN!
Longueur max protégée	

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	32,0 A	>=	34,64 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	4,5 kA /kA	>=	2,2 kA / 2,2 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	4,5 kA /kA	>=	0 kA / 2,2 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT		>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Non Calc			
	Sélectivité magnétique	Nulle			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	35,0 A	>=	32,0 A	
	1.45 Iz >= I2	50,8 A	>=	46,4 A	
	nxSph >= nxSph calculée	4,00 mm²	>=	3,46 mm²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	4,89 %	
	ΔU admis. dém. >= ΔU démarrage	15 %	>=		
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	400 ms	>=		
	If >= I fonct. Max. Tempo Magn. ou Tsd	567 A	>=	320 A	
	T admis. >= T fonct Prot.	400 ms	>=	18 ms	
	T Max. Coupure	Ph	63 ms	PE	63 ms
	Ik PHASES CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	567 A	>=	320 A	
	K²S² >= Ik² min x tf fusible	304,704e3 A²s	>=		
	K²S² >= Ik² max x tempo	304,704e3 A²s	>=	66,06e3 A²s	
	K²S² >= I²t limité	304,704e3 A²s	>=	11,024e3 A²s	
	Ik NEUTRE CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	567 A	>=	320 A	
	K²S² >= Ik² min x tf fusible	304,704e3 A²s	>=		
	K²S² >= Ik² max x tempo	304,704e3 A²s	>=	66,06e3 A²s	
	K²S² >= I²t limité	304,704e3 A²s	>=	11,024e3 A²s	
	IK PE(N) CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	567 A	>=	320 A	
	K²S² >= Ik² min x tf fusible	304,704e3 A²s	>=		
	K²S² >= Ik² max x tempo	304,704e3 A²s	>=	66,06e3 A²s	
	K²S² >= I²t limité	304,704e3 A²s	>=	11,024e3 A²s	

* *Non Conforme

DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	DB_2
CIRCUIT C_19	Divers
Désignation	
Contenu	3P+N+PE
Consommation / IB	5000W / 9,02 A
Cos φ	0,8
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	25 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 2,5 mm ²
Section Neutre	1 x 2,5 mm ²
Section PE(N)	1 x 2,5 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disjonct. C ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	mg18fr1.dmi
Protection	DT40K 4P3D
Calibre	16 A
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	
Im / lsd ou calibre fus.	160 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	MINI
Longueur max protégée	64 m (CI)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	16,0 A	>=	9,02 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	4,5 kA /kA	>=	4,3 kA / 3,0 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	4,5 kA /kA	>=	0 kA / 3,0 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT		>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Avec			
	Sélectivité magnétique	I<0,60kA			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	22,7 A	>=	16,0 A	
	1.45 Iz >= I2	32,9 A	>=	23,2 A	
	nxSph >= nxSph calculée	2,50 mm ²	>=	1,43 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	2,09 %	
	ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage	15 %	>=	2,09 %	
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	400 ms	>=		
	If >= I fonct. Max.Tempo Magn. ou Tsd	352 A	>=	160 A	
	T admis. >= T fonct Prot.	400 ms	>=	17 ms	
	T Max. Coupure	Ph	7 ms	PE	24 ms
				N	24 ms
	Ik PHASES CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	603 A	>=	160 A	
X	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=	186,24e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=	12,466e3 A ² s	
	Ik NEUTRE CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	352 A	>=	160 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=	57,164e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=	6,785e3 A ² s	
	IK PE(N) CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	352 A	>=	160 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=	57,164e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=	6,785e3 A ² s	

* *Non Conforme


DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	DB_2
CIRCUIT C_20	Transf.BT/BT
Désignation	
Contenu	3P+PE
Consommation / IB	8kVA / 20,00 A
Cos φ	0,8
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	15 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 4 mm ²
Section Neutre	x
Section PE(N)	1 x 4 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Disj. Boîtier moulé ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	mg18fr1.dug
Protection	NSXmE TM25D 3P3D
Calibre	25 A
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	25 A
Im / lsd ou calibre fus.	500 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	CI-IN
Longueur max protégée	15 m (CC)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	25,0 A	>=	20,00 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	16 kA /kA	>=	4,3 kA / 4,9 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	16 kA /kA	>=	0 kA / 4,9 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT		>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Non Calc			
	Sélectivité magnétique	Nulle			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	30,4 A	>=	25,0 A	
	1.45 Iz >= I2	44,1 A	>=	36,25 A	
	nxSph >= nxSph calculée	4,00 mm ²	>=	2,92 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	1,96 %	
	ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage	15 %	>=	1,96 %	
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	5000 ms	>=		
	If >= I fonct. Max.Tempo Magn. ou Tsd	654 A	>=	600 A	
	T admis. >= T fonct Prot.	5000 ms	>=	2191 ms	
	T Max. Coupure Ph 17 ms	PE 63 ms		N	
	Ik PHASES CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.	935 A	>=	600 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	304,704e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	304,704e3 A ² s	>=	355,038e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	304,704e3 A ² s	>=	130,691e3 A ² s	
	Ik NEUTRE CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.		>=	600 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible		>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo		>=		
	K ² S ² >= I ² t limité		>=		
	IK PE(N) CABLE				
X	Ik min >= I fonct. Max.		>=	600 A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	304,704e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	304,704e3 A ² s	>=	936,966e3 A ² s	
	K ² S ² >= I ² t limité	304,704e3 A ² s	>=	94,982e3 A ² s	

* *Non Conforme


Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	DB_2	Nb / Style	1	Moteur
Repère	C_15	Consom. / IB	3kW	6,29 A
Désignation				



3P+PE


15 m



Protection			
Famille	Fuse-1	Type protection	Fusible aM+Th
Calibre		Prot CI	Prot Base
Ir	7 A	Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	10 A /	Δt	


Liaison					
Données			Résultats		
Type	PR (90°C)		Section phase	1 x 2,5 mm²	
Ame	Cu		Section neutre	x	
Pôle	Multi/Uni		Section PE(N)	1 x 2,5 mm²	
Mode de pose	13		Nb	Câble	1 4G2,5
1er récepteur			IZ	STH	22,68 A 0,379 mm²
Longueur	15 m		Critère		MINI
Longueur max prot.	82 m (CI)		Temps max		
ΔU maxi (%)	8 %		CI	400 ms	Ph 476 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE	24 ms Ne

Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur		Ik min	Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
	If		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	Ik3		1468 A
	Ik2		1273 A
	Ik1		
	If	500 A	



Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V


Circuit		Circuit conforme		
Amont	DB_2	Nb / Style	4	PC
Repère	C_16	Consom. / IB	2*16A	64,00 A
Désignation				



Protection			
Famille	iC60N	Type protection	Disjonct. C
Calibre	63 A	Prot CI	Dif.30mA
Ir		Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	604,8 A /	Δt	0 ms

Liaison					
Données			Résultats		
Type	PR (90°C)		Section phase	1 x 16 mm²	
Ame	Cu		Section neutre	1 x 16 mm²	
Pôle	Multi/Uni		Section PE(N)	1 x 16 mm²	
Mode de pose	13		Nb	Câble	1 3G16
1er récepteur	25 m		IZ	STH	83,03 A 10,272 mm²
Longueur	25 m		Critère IN!!		
Longueur max prot.	68 m (CC)		Temps max		
ΔU maxi (%)	8 %		CI	400 ms	Ph 1003 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE 1003 ms	Ne 1003 ms

Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur	Ik min		Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	If		
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		1443 A
	If		




Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	DB_2	Nb / Style	4	Eclairage
Repère	C_17	Consom. / IB	2*36W	1,69 A
Désignation				

Protection			
Famille	DT40K	Type protection	Disjonct. C
Calibre	10 A	Prot CI	Prot Base
Ir		Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	100 A /	Δt	


Liaison							
Données				Résultats			
Type	PR (90°C)			Section phase		1 x 1,5 mm²	
Ame	Cu			Section neutre		1 x 1,5 mm²	
Pôle	Multi/Uni			Section PE(N)		1 x 1,5 mm²	
Mode de pose	13			Nb	Câble	1	3G1,5
1er récepteur	20 m			IZ	STH	19,00 A	0,535 mm²
Longueur	20 m			Critère		MINI	
Longueur max prot.	65 m (CI)			Temps max			
ΔU maxi (%)	6 %			CI	400 ms	Ph	9 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE	9 ms	Ne	9 ms

Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur		Ik min	Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur			
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		418 A
	If	281 A	




Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Protection non conforme		
Amont	DB_2	Nb / Style	4	Chauffage
Repère	C_18	Consom. / IB	2000W	34,64 A
Désignation				



P+N+PE




20 m

20 m

Protection			
Famille	DT40K	Type protection	Disjonct. C
Calibre	32 A	Prot CI	Prot Base
Ir		Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	320 A /	Δt	


Liaison							
Données				Résultats			
Type	PR (90°C)			Section phase		1 x 4 mm²	
Ame	Cu			Section neutre		1 x 4 mm²	
Pôle	Multi/Uni			Section PE(N)		1 x 4 mm²	
Mode de pose	13			Nb	Câble	1	3G4
1er récepteur	20 m			IZ	STH	35,01 A	3,463 mm²
Longueur	20 m			Critère		IN!	
Longueur max prot.				Temps max			
ΔU maxi (%)	8 %			CI	400 ms	Ph	63 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE	63 ms	Ne	63 ms

Ik en extrémité				
Sur Ik en (b) Premier récepteur		Ik min	Ik max	
	Ik3			
	Ik2			
	Ik1			
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	If			
	Ik3			
	Ik2			
	Ik1		847 A	
	If	567 A		




Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	DB_2	Nb / Style	1	Divers
Repère	C_19	Consom. / IB	5000W	9,02 A
Désignation				



3P+N+PE


25 m



Protection			
Famille	DT40K	Type protection	Disjonct. C
Calibre	16 A	Prot CI	Prot Base
Ir		Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	160 A /	Δt	


Liaison					
Données			Résultats		
Type	PR (90°C)		Section phase	1 x 2,5 mm²	
Ame	Cu		Section neutre	1 x 2,5 mm²	
Pôle	Multi/Uni		Section PE(N)	1 x 2,5 mm²	
Mode de pose	13		Nb	Câble	1 5G2,5
1er récepteur			IZ	STH	22,68 A 1,428 mm²
Longueur	25 m		Critère MINI		
Longueur max prot.	64 m (CI)		Temps max		
ΔU maxi (%)	8 %		CI	400 ms	Ph 7 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE 24 ms	Ne 24 ms

Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur	Ik min		Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
	If		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	Ik3		1041 A
	Ik2		902 A
	Ik1		524 A
	If	352 A	




Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	DB_2	Nb / Style	1	Transf.BT/BT
Repère	C_20	Consom. / IB	8kVA	20,00 A
Désignation				




Protection			
Famille	NSXmE	Type protection	Disj. Boitier moulé
Calibre	25 A	Prot CI	Prot Base
Ir	25 A	Tsd	
Im/lsd / IrMgMax	500 A / 545 A	Δt	

Liaison							
Données				Résultats			
Type	PR (90°C)			Section phase		1 x 4 mm²	
Ame	Cu			Section neutre		x	
Pôle	Multi/Uni			Section PE(N)		1 x 4 mm²	
Mode de pose	13			Nb	Câble	1	4G4
1er récepteur				IZ	STH	30,40 A	2,923 mm²
Longueur	15 m			Critère		CI-IN	
Longueur max prot.	15 m (CC)			Temps max			
ΔU maxi (%)	8 %			CI	5000 ms	Ph	17 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE	63 ms	Ne	



Ik en extrémité				
Sur Ik en (b) Premier récepteur		Ik min	Ik max	
	Ik3			
	Ik2			
	Ik1			
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	If			
	Ik3		1907 A	
	Ik2		1653 A	
	Ik1			
	If	654 A		



exemple2_Normal Secours

T_20

[illegible]

ETUDE

Société	
Responsable	
Adresse	

C.A.O.  Electrical

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

CLIENT

**Société
Responsable
Adresse**

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

CONTROLE

**Société
Responsable
Adresse**

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

Indice :	Avancement Non défini		ELIE ^{BT}
Date : 30/12/1999		Poste :	
Avis Technique ELIE	AFFAIRE:		Folio
	PLAN:		1 / 8

[illegible]



exemple2_Normal Secours

Liste de folios

Ind.	MODIFICATIONS	
Date :	20/12/1000	Norme : C1510015


Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

PLAN:

Folio

2 / 8



Ind.	MODIFICATIONS
Date : 30/12/1999	Norme : C1510015

NORMAL

RESEAU HT					RESEAU BT				
					SOURCE				
NormeUnQ20000 Vlb11,55 A☑ Sources HT en //					NormeC1510015Tension400 V / 420 VΔU Origine				
IMPEDANCES HTforcées					Régime de NTNFréquence50 HzTaux harmoniqueTH <= 15%				
S"kQ HT Max500 MVARQ min0,000039 ΩXQ min0,000386 Ω					LIAISON BT				
S"kQ HT Min500 MVARQ max0,000035 ΩXQ max0,000351 Ω					Longueur10 mAmeCuivreCatalogueInternational (V5.4)				
PROTECTION HT					TypeCâbles uniPose/Dispo13Fichier C/PPR (90°C)				
TypeNon définiModèle					PROTECTION BTForcéeNS800NMicrologic 5.0				
Fabricant					Calibre800 A				
CourbeI>T>					Irlr640 ATrTr24 s				
T Fonc. max500 msI>>T>>					Tsd20 msΔt				
LIAISON HT					Li OffDiff. séparé				
FichierForcéForcée					Ic disjoncteur Vérifié☑Sélectivité LogiqueT1T2				
FamilleNbr.Section					REGLAGES				
AmeIsolant					Cr Ir0,8Cr Im/lsd10Cr lΔn0				
PôlesLongueur					Cr Fin Ir0Cr Fin lsd0Cr Δt0				
SOURCE					Cr Tr0Cr Tsd1Cr Li2				
NatureTransfoCatalogueUTE95 NFC 52 112Ukr ou X'd/X o4,0 % /					IMPEDANCES BTforcées				
Caract. d'aprèsFichierPuissance400 kVAPolarité3P+PEN					R0 Ph/Ph0,0059 ΩR0 Ph/PEN-N0,0033 ΩR0 Ph/Pe0,0069 Ω				
FichierTra14.ztrTechnologieHuileCouplageDyn					R1 Ph/Ph0,0122 ΩR1 Ph/PEN-N0,0069 ΩR1 Ph/Pe0,0188 Ω				
Nb Sources2Sources actives1 min2 max					Xmax Ph/Ph0,0356 ΩXmax Ph/PEN-N0,0188 ΩXmax Ph/Pe0,0033 Ω				
IMPEDANCES SOURCEforcées					Xmin Ph0,0090 ΩXmin Ph/PEN-N0,0094 ΩXmin Ph/Pe0,0094 Ω				
RtXtPkrtContribution moteur(s)					Résistance de terre (TT)Neutre Impédant (TN)				
					RA0,0 ΩRS0,0000 ΩXS0,0000 Ω				

RESULTATS BT										Dimensionné surIN☑ΔU☑CC☑		
Forcé												
Sth266 mm²		lb liaison(577,4 A)		lk3 Max26792 A		K temp.Non1,00		PhaseforcéesNon1 x 300 mm²				
ΔU0,28 %		IN source577 A		lk2 Max23202 A		K Prox.Non1,00		PEN / Neutre1 x 300 mm²				
		Ratio lb/ln100,00 %		lk1 Max25498 A		K compl.1,00		PEx				
				lf Max25498 A		K Symétrie fs1,0		Sp0 ou ShtCuivreNon1 x 150 mm²				
				lf10889 A		Neutre chargé						

C.A.O. Electrical	exemple2_Normal Secours		Avis Technique ELIE		ELIE BT
	Fiche Source Normale SOURCE		AFFAIRE:		Folio
			PLAN:		4/8
		Ind.	MODIFICATIONS		
		Date : 30/12/1999	Norme : C1510015		

Secours

RESEAU HT

Norme

UnQ

lb

☒ Sources HT en //

IMPEDANCES HT

forcées

☐

S''kQ HT Max

RQ min

0,000000 Ω

XQ min

0,000000 Ω

S''KQ HT Min

RQ max

0,000000 Ω

XQ max

0,000000 Ω

PROTECTION HT

Type

Modèle

Fabricant

Courbe

I>

T>

T Fonc. max

I>>

T>>

LIAISON HT

Fichier

Forcé

☐

Forcée

☐

Famille

Nbr.

☐

Section

☐

Ame

Isolant

Pôles

Longueur

SOURCE

Nature

Groupe

Catalogue

Ukr ou X'd/X o

30,0 % / 6,0 %

Caract. d'après

Fichier

Puissance

400 kVA

Polarité

3P+PEN

Fichier

UTE17.zge

Technologie

Couplage

Nb Sources

1

Sources actives

1 min

1 max

IMPEDANCES SOURCE

forcées

☐

Rt

Xt

Pkrt

Contribution moteur(s)

RESEAU BT

STANDBY

Norme

C1510015

Tension

400 V / 420 V

ΔU Origine

Régime de N

TN

Fréquence

50 Hz

Taux harmonique

TH <= 15%

LIAISON BT

Longueur

10 m

Ame

Cuivre

Catalogue

International (V5.4)

Type

Câbles uni

Pose/Dispo

13

Fichier C/P

PR (90°C)

PROTECTION BT

Forcée

☐

NS800N

Micrologic 5.0

Calibre

800 A

Ir

640 A

Im / Isd

6400 A

lΔn

Tr

24 s

Tsd

20 ms

Δt

Li Off

Diff. séparé

☐

l't On/Off

l2t Off

Icu disjoncteur Vérifié

☒

Sélectivité Logique

☐

T1

T2

REGLAGES

Cr Ir

0,8

Cr Im/Isd

10

Cr lΔn

0

Cr Fin Ir

0

Cr Fin Isd

0

Cr Δt

0

Cr Tr

0

Cr Tsd

1

Cr Li

2

IMPEDANCES BT

forcées

☐

R0 Ph/Ph

0,0012 Ω

R0 Ph/PEN-N

0,0012 Ω

R0 Ph/Pe

0,0016 Ω

R1 Ph/Ph

0,0016 Ω

R1 Ph/PEN-N

0,0016 Ω

R1 Ph/Pe

0,0896 Ω

Xmax Ph/Ph

0,2416 Ω

Xmax Ph/PEN-N

0,0896 Ω

Xmax Ph/Pe

0,0012 Ω

Xmin Ph

0,0408 Ω

Xmin Ph/PEN-N

0,0363 Ω

Xmin Ph/Pe

0,0363 Ω

Résistance de terre (TT)

Neutre Impédant (TN)

RA

0,0 Ω

RS

0,0000 Ω

XS

0,0000 Ω

RESULTATS BT

Dimensionné sur

IN

☒

ΔU

☒

CC

☒

Sth

266 mm²

lb liaison

(577,4 A)

lk3 Max

6226 A

K temp.

Non

1,00

ΔU

0,28 %

IN source

577 A

lk2 Max

5392 A

lk2 min

1573 A

K Prox.

Non

1,00

Ratio lb/ln

100,00 %

lk1 Max

7001 A

lk1 min

2448 A

K compl.

1,00

lk3 Max

7001 A

lk3 min

2448 A

K Symétrie fs

1,0

Neutre chargé

Phase forcées

Non

1 x 300 mm²

PEN / Neutre

1 x 300 mm²

PE

x

Sp0 ou Sht

x



exemple2_Normal Secours

Fiche Source Secours SOURCE/STANDBY

Ind.

MODIFICATIONS

Date :

30/12/1999

Norme :

C1510015

Avis Technique ELIE



AFFAIRE:

PLAN:

Révision													
RESEAU		T 20											
Rég.de N	TN												
Tension	400 V												
DISTRIBUTION													
Normal	C_20												
Amont													
Secours	C_20												
Repère	T_20												
Désignation													
I Totale	Normal	Secours											
	20,00 A	20,00 A											
I installée	0,00 A	0,00 A											
Ik3 max	376 A	360 A											
Ik1 max													
ΔU max	0,00 %	0,00 %											
CIRCUIT	Rep. Circuit / Câble	C_20 /		/		/		/		/			
	Repère Récepteur	T_20											
	Désignation												
	Nb	Consommation	1	8kVA									
	Alimentation		N et S										
LIAISON	JdB Amont												
	Câble		4G4										
	Neutre	Séparé											
	PE/PEN												
	IB	Iz	20,00 A	30,40 A									
	Ik3 Max	Ik2 Min	1977 A	935 A									
	Ik1 Min	If		654 A									
PROTECTION	Sélectivité sur Ik												
	Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Icu Disjoncteur Vérifié		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	Protection												
	Calibre	Ir											
		Im / Isd											
	Tempo	Im / Isd max.											
	IΔn	IΔt											
	Inst Off.	Li	Tempo Li	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	I ¹ t On/Off.												
	Thermique Aval		Sur circuit										
Critères de Calcul		IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒	IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐	IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐	IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐	IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐	IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐	IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐	IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐	IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐			
Affectation des phases		12											
C.A.O. Electrical		exemple2_Normal Secours				Ind. MODIFICATIONS		Avis Technique ELIE				Folio	
		Unif. Protections 8 circuits T_20						AFFAIRE:				6 / 8	
								PLAN:					
						Date : 30/12/1999		Norme : C1510015					

Repère	Désignation	Somme IB	Coef. Foison.	Cos.Phi.	KxS. IB	I Autorise	I Disponible	Disponible
SOURCE								
MSB		129,0 A	1,00	0,90	129,0 A	1155 A	1026 A	88,83 %
DB_1		62,1 A	1,00	0,86	62,1 A	100 A	38 A	37,91 %
DB_2		46,3 A	1,00	0,88	46,3 A	42 A	-4 A	0,00 %
DB_3		27,5 A	1,00	0,80	27,5 A	150 A	122 A	81,64 %
T_20		0,0 A	1,00	0,00	0,0 A	20 A	20 A	100,00 %
STANDBY								
MSB		28,1 A	1,00	0,81	28,1 A	577 A	549 A	95,13 %
DB_2		27,5 A	1,00	0,80	27,5 A	42 A	14 A	34,41 %
DB_3		0,6 A	1,00	0,92	0,6 A	150 A	149 A	99,62 %
T_20		0,0 A	1,00	0,00	0,0 A	20 A	20 A	100,00 %

Réglage des protections SOURCE/STANDBY

Repère	Type Protection	IB	Bloc de coupure	Bloc déclencheur	Bloc différentiel	Calibre	IrTh / IN	IZ	IrMg / IN	Instant	Tempo	IInstantOnOff	Ir Mg Max	Ir Diff	Tempo Diff
SOURCE	Disj. Boitier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			
SOURCE	Disj. Boitier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			
STANDBY	Disj. Boitier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			

exemple2_Normal Secours

DB_3

[illegible]

ETUDE

Société	
Responsable	
Adresse	

C.A.O.  Electrical

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

CLIENT

**Société
Responsable
Adresse**

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

CONTROLE

**Société
Responsable
Adresse**

Code Postal
Ville
Tél
Courriel

Indice :	Avancement Non défini		
Date : 30/12/1999		Poste :	
Avis Technique ELIE	AFFAIRE:		Folio
	PLAN:		1 / 17

Folio	Libellé	Indice	Date	Folio	Libellé	Indice	Date
1	Page de garde		30/12/1999				
2	Liste de folios		30/12/1999				
3	Unifilaire général A4 Normal		30/12/1999				
4	Fiche Source Normale SOURCE		30/12/1999				
5	Fiche Source Secours SOURCE/STANDBY		30/12/1999				
6	Fiche de calcul 3 circuits DB_3 C_13..C_21		30/12/1999				
7	Unif. Protections 8 circuits DB_3		30/12/1999				
8	Bilan de puissance		30/12/1999				
9	Nomenclature des câbles		30/12/1999				
10	Nomenclature des protections		30/12/1999				
11	Réglage des protections SOURCE		30/12/1999				
12	Fiche de conformité DB_3 C_13		30/12/1999				
13	Fiche de conformité DB_3 C_14		30/12/1999				
14	Fiche de conformité DB_3 C_21		30/12/1999				
15	Coordination Protection/Câble DB_3 C_13		30/12/1999				
16	Coordination Protection/Câble DB_3 C_14		30/12/1999				
17	Coordination Protection/Câble DB_3 C_21		30/12/1999				



exemple2_Normal Secours

Liste de folios

Ind.

MODIFICATIONS

Date : 30/12/1999

Norme : C1510015

Avis Technique ELIE


AFFAIRE:

PLAN:

ELIE BT

Folio

2 / 17



NORMAL

RESEAU HT					RESEAU BT				
					SOURCE				
NormeUnQ20000 Vlb11,55 A☑ Sources HT en //					NormeC1510015Tension400 V / 420 VΔU Origine				
IMPEDANCES HTforcées					Régime de NTNFréquence50 HzTaux harmoniqueTH <= 15%				
S''kQ HT Max500 MVARQ min0,000039 ΩXQ min0,000386 Ω					LIAISON BT				
S''KQ HT Min500 MVARQ max0,000035 ΩXQ max0,000351 Ω					Longueur10 mAmeCuivreCatalogueInternational (V5.4)				
PROTECTION HT					TypeCâbles uniPose/Dispo13Fichier C/PPR (90°C)				
TypeNon définiModèle					PROTECTION BTForcéeNS800NMicrologic 5.0				
Fabricant					Calibre800 A				
CourbeI>T>					Irr640 ATrr24 s				
T Fonc. max500 msI>>T>>					Tsd20 msΔt				
LIAISON HT					Li OffDiff. séparé				
FichierForcéForcée					I' t On/OffI2t Off				
FamilleNbr.					Icu disjoncteur Vérifié☑Sélectivité LogiqueT1T2				
Ame					REGLAGES				
PôlesLongueur					Cr Irr0,8Cr Im/Isd10Cr IΔn0				
SOURCE					Cr Fin Irr0Cr Fin Isd0Cr Δt0				
NatureTransfoCatalogueUTE95 NFC 52 112Ukr ou X'd/X o4,0 % /					Cr Tr0Cr Tsd1Cr Li2				
Caract. d'aprèsFichierPuissance400 kVAPolarité3P+PEN					IMPEDANCES BTforcées				
FichierTra14.ztrTechnologieHuileCouplageDyn					R0 Ph/Ph0,0059 ΩR0 Ph/PEN-N0,0033 ΩR0 Ph/Pe0,0069 Ω				
Nb Sources2Sources actives1 min2 max					R1 Ph/Ph0,0122 ΩR1 Ph/PEN-N0,0069 ΩR1 Ph/Pe0,0188 Ω				
IMPEDANCES SOURCEforcées					Xmax Ph/Ph0,0356 ΩXmax Ph/PEN-N0,0188 ΩXmax Ph/Pe0,0033 Ω				
RtXtPkrtContribution moteur(s)					Xmin Ph0,0090 ΩXmin Ph/PEN-N0,0094 ΩXmin Ph/Pe0,0094 Ω				
RESULTATS BTDimensionné surINΔUCC					Résistance de terre (TT)Neutre Impédant (TN)				
Sth266 mm²lb liaison(577,4 A)lk3 Max26792 A					RA0,0 ΩRS0,0000 ΩXS0,0000 Ω				
ΔU0,28 %IN source577 A					K temp.Non1,00				
Ratio lb/ln100,00 %lk2 Max23202 A					K Prox.Non1,00				
lk1 Max25498 A					K compl.1,00				
If Max25498 AIf10889 A					K Symétrie fs1,0				
					Neutre chargé				
					PhaseforcéesNon1 x 300 mm²				
					PEN / Neutre1 x 300 mm²				
					PEx				
					Sp0 ou ShtCuivreNon1 x 150 mm²				



exemple2_Normal Secours

Fiche Source Normale SOURCE

Ind.

MODIFICATIONS

Date : 30/12/1999

Norme : C1510015

Avis Technique ELIE



AFFAIRE:

PLAN:

Folio

4/17

Secours

RESEAU HT										RESEAU BT																																												
										STANDBY																																												
Norme					UnQ					Ib					☒ Sources HT en //																																							
IMPEDANCES HT										forcées ☐																																												
S''kQ HT Max					RQ min					0,000000 Ω					XQ min					0,000000 Ω																																		
S''KQ HT Min					RQ max					0,000000 Ω					XQ max					0,000000 Ω																																		
PROTECTION HT																																																						
Type										Modèle																																												
Fabricant																																																						
Courbe										I>										T>																																		
T Fonc. max										I>>										T>>																																		
LIAISON HT																																																						
Fichier										Forcé										Forcée																																		
Famille										Nbr.					☐					Section					☐																													
Ame										Isolant																																												
Pôles										Longueur																																												
SOURCE																																																						
Nature					Groupe					Catalogue					Ukr ou X'd/X o					30,0 % / 6,0 %																																		
Caract. d'après					Fichier					Puissance					400 kVA					Polarité					3P+PEN																													
Fichier					UTE17.zge					Technologie										Couplage																																		
Nb Sources					1					Sources actives					1 min					1 max																																		
IMPEDANCES SOURCE										forcées ☐																																												
Rt										Xt										Pkrt																																		
																				Contribution moteur(s)																																		
RESULTATS BT										Dimensionné sur										IN ☒ ΔU ☒ CC ☒																																		
Sth					266 mm²					Ib liaison					(577,4 A)					Ik3 Max					6226 A					K temp.					Non					1,00														
ΔU					0,28 %					IN source					577 A					Ik2 Max					5392 A					Ik2 min					1573 A					K Prox.					Non					1,00				
										Ratio Ib/In					100,00 %					Ik1 Max					7001 A					Ik1 min					2448 A					K compl.					1,00									
																				If Max					7001 A					If					2448 A					K Symétrie fs					1,0									
																														Neutre chargé																								
																				Forcé																																		
																				Phase forcées										Non																								
																				PEN / Neutre										1 x 300 mm²																								
																				PE										x																								
																				Sp0 ou Sht																				x														



exemple2_Normal Secours

Fiche Source Secours SOURCE/STANDBY

Ind.	MODIFICATIONS
Date :	30/12/1999
Norme :	C1510015

Avis Technique ELIE



AFFAIRE:

PLAN:

Folio

5 / 17

RESEAU

Rég.de N

TN

Tension

400 V

DISTRIBUTION

Amont N

C_3

Amont S

C_3

Repère

DB_3

I installée

27,55 A

0,56 A

I Totale

150,00 A

150,00 A

I Dispo

122,45 A

122,45 A

Ik3 max

18902 A

5934 A

ΔU

0,69 %

0,69 %

FICHE DE CALCUL 3C

CIRCUIT

Circuit conforme

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

Circuit conforme

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

Circuit conforme

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

Amont

Repère

DB_3

C_13

JdB Amont

D.origine

Style

Moteur

Contenu

Du Variateur

3P+PE

Désignation

DB_3

C_14

DB_3

C_21

DB_3

C_14

DB_3

C_21

DB_3

C_14

DB_3

C_21

INFOS CABLES / RECEPTEUR

Nb

Conso

K Fois

Lieu géo.

1

3kW

1

4

2*16A

1

4

2*36W

1

Rep. Récepteur

JdB Aval

Rév.

Cos φ

K Util.

UL

0,8

0,9

50 V

0,8

1

50 V

0,92

1

50 V

Cos φ Dém.

ID/IN

ΔU Dém.

0,3

7,00

1,56 %

0,92

1,00

1,12 %

η

Alimentation

0,86

Normal

1,00

Normal

1,00

N et S

Polarité Récept.

Type

3P

P+N

Prise de courant 2x16A

P+N

Tubes fluos ferromagnétique

CABLE

Repère

Mode de pose

13

Type

Ame

Pôle

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

PR (90°C)

Cu

Multi/Uni

Long.

1er Récep.

L. Max

15 m

88 m (CI)

25 m

25 m

114 m (CC)

20 m

20 m

69 m (CI)

ΔU Max

dU Circuit

ΔU Totale

8 %

0,31 %

1,00 %

8 %

1,71 %

2,40 %

6 %

0,43 %

1,12 %

K T°

K prox

K Comp

Fs

K Cumul

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

1,00

0,72

1,00

1,00

0,72

PROTECTION

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒ Icu Disjoncteur Vérifié

☐ Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

☒ Icu Disjoncteur Vérifié

Type

Prot. CI

Fusible aM+Th

Prot Base

Disjonct. C

Dif.30mA

Disjonct. C

Prot Base

RESULTATS FORC.

forcé ☐

Nb

Phase

forcé ☐

1

2,5 mm²

forcé ☐

1

16 mm²

forcé ☐

1

1,5 mm²

Nb

Neutre

1

16 mm²

1

1,5 mm²

Nb

PE/PEN

1

2,5 mm²

1

16 mm²

1

1,5 mm²

Taux Harm.

N Chargé

Non

Non

Non

Protection

Fuse-1

aM

iC60N

Type AC

DT40

Calibre

Ir

Im/Isd/IN Fus.

7 A

10 A

63 A

604,8 A

10 A

100 A

K/Cal.

Tr

Tempo

1

0 s

1

1

Déclencheur

Li off

Δn

Sans

Standard (C)

30 mA

Standard (C)

Therm. Aval

Li

Δt

Sur circuit

0 A

Sur circuit

0 ms

Sur circuit

RESULTATS

Câble

Neutre

PE/PEN

4G2,5

3G16

3G1,5

Critère

IB

MINI

6,29 A

INI

64,00 A

MINI

1,69 A

S Th.

Iz

0,379 mm²

22,68 A

10,272 mm²

83,03 A

0,535 mm²

19,00 A

Im / Isd Max

Ik Am/Av

18,9 kA / 2,1 kA

13,6 kA / 3,5 kA

13,6 kA / 0,5 kA

Sélectivité

Association

I<0,82kA+?

I<3,45kA+

Avec

Fonct.

Avec

INFOS IK / PROTECTION

Icu / Icm

Icu Assoc.

Ip

100 kA

100 kA

1,14 kA

10 kA

25 kA

3,05 kA

6 kA

20 kA

0,44 kA

Tmax. Prot.

Déclencheur

1 ms

3P3F

27 ms

2P1D

400 ms

2P1D

Contacteur

Relais therm.

CONT-10

RTH-10

Constructeur

alpi.aml

mg18fr1.dmi

mg18fr1.dmi

SELECTIVITE

Limite

A partir de

820 A

3451 A

6 m

1 m

Thermique

Différentielle

Avec

Sans objet

Avec

Sans objet

Avec

Sans objet

Sélectivité logique

☐

☐

☐

T1

T2

IK EXTREMITÉ

Ik3 Max

Ik2 Min

If

2119 A

991 A

711 A

334 A

Ik2 Max

Ik1 Min

1834,9 A

2239 A

335 A

Ik1 Max

3451 A

501 A

C.A.O. Electrical

Ind.

MODIFICATIONS

exemple2_Normal Secours

Date :

30/12/1999

Norme :

C1510015

Avis Technique ELIE

Fiche de calcul 3 circuits DB_3|C_13..C_21

AFFAIRE:

PLAN:

Folio

6

17

Révision

RESEAU

Rég.de N

TN

Tension

400 V

DISTRIBUTION

Normal

C_3

Amont

Secours

C_3

Repère

DB_3

Désignation

I Totale

150,00 A

150,00 A

I installée

27,55 A

0,56 A

Ik3 max

18902 A

5934 A

Ik1 max

13559 A

6166 A

ΔU max

0,69 %

0,69 %

CIRCUIT

Rep. Circuit / Câble

C_3 /

C_13 /

C_14 /

C_21 /

/

/

/

/

Repère Récepteur

DB_3

Désignation

Nb

Consommation

1

150A

Alimentation

N et S

Nb

Consommation

1

3kW

Alimentation

Normal

Nb

Consommation

4

2*16A

Alimentation

Normal

Nb

Consommation

4

2*36W

Alimentation

N et S

Nb

Consommation

Alimentation

Nb

Consommation

Alimentation

Nb

Consommation

Alimentation

Nb

Consommation

Alimentation

LIAISON

JdB Amont

Câble

4X70+G50

4G2,5

3G16

3G1,5

Neutre

Séparé

PE/PEN

IB

Iz

150,00 A

176,81 A

6,29 A

22,68 A

64,00 A

83,03 A

1,69 A

19,00 A

Ik3 Max

Ik2 Min

18902 A

1549 A

2119 A

991 A

2239 A

335 A

334 A

Ik1 Min

If

2333 A

2322 A

711 A

Sélectivité sur Ik

I<0,82kA+?

I<3,45kA+

Fonct.

Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

Icu Disjoncteur Vérifié

Protection

Fuse-1

IC60N

Type AC

DT40

Calibre

Ir

7 A

63 A

10 A

Im / Isd

10 A

604,8 A

100 A

Tempo

Im / Isd max.

IΔn

IΔt

30 mA

0 ms

Inst Off.

Li

Tempo Li

I²t On/Off.

I²t Off

I²t Off

I²t Off

Thermique Aval

Sur circuit

Sur circuit

Sur circuit

Sur circuit

Critères de Calcul

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐

IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐

IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐

IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐

PROTECTION

Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

Icu Disjoncteur Vérifié

Protection

Fuse-1

IC60N

Type AC

DT40

Calibre

Ir

7 A

63 A

10 A

Im / Isd

10 A

604,8 A

100 A

Tempo

Im / Isd max.

IΔn

IΔt

30 mA

0 ms

Inst Off.

Li

Tempo Li

I²t On/Off.

I²t Off

I²t Off

I²t Off

Thermique Aval

Sur circuit

Sur circuit

Sur circuit

Sur circuit

Critères de Calcul

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒

IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐

IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐

IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐

IN ☐ DU ☐ CI ☐ CC ☐

Affectation des phases

123

123

1

2

C.A.O. Electrical

exemple2_Normal Secours

Unif. Protections 8 circuits DB_3

Ind.

Date : 30/12/1999

Norme : C1510015

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

PLAN:

LI BT

Folio 7 / 17

Repère	Désignation	Somme IB	Coef. Foison.	Cos.Phi.	KxS. IB	I Autorise	I Disponible	Disponible
SOURCE								
MSB		129,0 A	1,00	0,90	129,0 A	1155 A	1026 A	88,83 %
DB_1		62,1 A	1,00	0,86	62,1 A	100 A	38 A	37,91 %
DB_2		46,3 A	1,00	0,88	46,3 A	42 A	-4 A	0,00 %
DB_3		27,5 A	1,00	0,80	27,5 A	150 A	122 A	81,64 %
T_20		0,0 A	1,00	0,00	0,0 A	20 A	20 A	100,00 %
STANDBY								
MSB		28,1 A	1,00	0,81	28,1 A	577 A	549 A	95,13 %
DB_2		27,5 A	1,00	0,80	27,5 A	42 A	14 A	34,41 %
DB_3		0,6 A	1,00	0,92	0,6 A	150 A	149 A	99,62 %
T_20		0,0 A	1,00	0,00	0,0 A	20 A	20 A	100,00 %

Distribution	Type câble	Câble	Ame	Qté
DB_3	PR (90°C)	3G1,5	Cuivre	20 m
DB_3	PR (90°C)	3G16	Cuivre	25 m
DB_3	PR (90°C)	4G2,5	Cuivre	15 m

Nomenclature des protections

Appareil	Fichier	Désignation	Calibre	Poles Déclencheur	Courbe	Differentiel	Qte
Disjoncteur	mg18fr1.dmi	DT40	10,0 A	2P1D	Disjonct. C		1
Disjoncteur	mg18fr1.dmi	iC60N Type AC	63,0 A	2P1D	Disjonct. C	Dif.30mA	1
Sectionneur	alpi.amt	Fuse-1 aM	10,0 A	3P3F	Fusible aM+Th		1
Contacteur	alpi.amt	CONT-10	0,0 A	3P3F	Fusible aM+Th		1
Thermique	alpi.amt	RTH-10	0,0 A	3P3F	Fusible aM+Th		1

Réglage des protections SOURCE/STANDBY

Repère	Type Protection	IB	Bloc de coupure	Bloc déclencheur	Bloc différentiel	Calibre	IrTh / IN	IZ	IrMg / IN	IInstant	Tempo	IInstantOnOff	Ir Mg Max	Ir Diff	Tempo Diff
SOURCE	Disj. Boîtier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			
SOURCE	Disj. Boîtier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			
STANDBY	Disj. Boîtier moulé	577,37 A	NS800N	Micrologic 5.0		800 A	640 A		6400 A		20 ms	X			

Réglage des protections DB_3

Repère	Type Protection	IB	Bloc de coupure	Bloc déclencheur	Bloc différentiel	Calibre	IrTh / IN	IZ	IrMg / IN	IInstant	Tempo	IInstantOnOff	Ir Mg Max	Ir Diff	Tempo Diff
C_13	Fusible aM+Th	6,29 A	Fuse-1	aM			7 A	22,68 A	10 A	0 A					
C_14	Disjonct. C	64,00 A	iC60N		Type AC	63 A		83,03 A	604,8 A					30 mA	0 ms
C_21	Disjonct. C	1,69 A	DT40			10 A		19,00 A	100 A						

exemple2_Normal Secours

Réglage des protections

Ind.

MODIFICATIONS

Date : 30/12/1999

Norme : C1510015

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

PLAN:



Folio

11
/ 17


DESCRIPTION	INFOS CIRCUIT
RESEAU AMONT	
Régime de neutre	TN
Tension	400 V
Distribution amont	DB_3
CIRCUIT C_13	Moteur
Désignation	
Contenu	3P+PE
Consommation / IB	3kW / 6,29 A
Cos φ	0,8
DONNEES CABLE	
Type	PR (90°C)
Ame	Cu
Pôle	Multi/Uni
Longueur	15 m
ΔU maxi	8 %
Section Phase	1 x 2,5 mm ²
Section Neutre	x
Section PE(N)	1 x 2,5 mm ²
DISPOSITIF DE PROTECTION	Fusible aM+Th ☒ Icu Disjoncteur Vérifié
Constructeur	alpi.amt
Protection	Fuse-1 aM
Calibre	3P3F
Prot. CI	Prot Base
Δt	
Ir	7 A
Im / lsd ou calibre fus.	10 A
Tsd	
SURCHARGES CABLES	
Mode de pose	13
Tolérance calculs surcharge	0 %
Coefficient groupement	0,72
Coefficient température	1,00
Coef. compl. / Coef. symétrie fs	1,00 / ☐ 1,00
ETAT CIRCUIT	Circuit conforme
	IN ☒ DU ☒ CI ☒ CC ☒
Condition dimensionnement	MINI
Longueur max protégée	88 m (CI)

NC*	CONDITIONS	RESULTATS			
	DISPOSITIF DE PROTECTION				
	IN/Ir ou k3*IN >= IB	7,0 A	>=	6,29 A	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Disjoncteur	100 kA /kA	>=	18,9 kA / 2,4 kA	
	Icu/PdF >= Ik/lp Max. Interrupteur	100 kA /kA	>=	0 kA / 2,4 kA	
	Icu Unipolaire >= IK en IT	kA	>=	0,0 kA	
	Sélectivité thermique	Avec			
	Sélectivité magnétique	I<0,82kA+?			
	Sélectivité différentielle	Sans objet			
	SURCHARGES CABLES				
	Iz >= IN/Ir ou k3*IN	22,7 A	>=	7,0 A	
	1.45 Iz >= I2	32,9 A	>=	10,15 A	
	nxSph >= nxSph calculée	2,50 mm ²	>=	0,38 mm ²	
	CHUTE DE TENSION CABLE				
	ΔU maxi ΔU totale	8 %	>=	1,00 %	
	ΔU admis. dém.>= ΔU démarrage	15 %	>=	1,56 %	
	CONTACTS INDIRECTS				
	T admis. >= Δt	400 ms	>=		
	If >= I fonct. Max. Tempo Magn. ou Tsd	711 A	>=	A	
	T admis. >= T fonct Prot.	400 ms	>=	5 ms	
	T Max. Coupure	Ph	235 ms	PE	1 ms
				N	
	Ik PHASES CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.	991 A	>=	A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=	3,349e3 A ² s	
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=		
	Ik NEUTRE CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.		>=	A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible		>=		
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo		>=		
	K ² S ² >= I ² t limité		>=		
	IK PE(N) CABLE				
	Ik min >= I fonct. Max.		>=	A	
	K ² S ² >= Ik ² min x tf fusible	119,025e3 A ² s	>=	2,28e3 A ² s	
	K ² S ² >= Ik ² max x tempo	119,025e3 A ² s	>=		
	K ² S ² >= I ² t limité	119,025e3 A ² s	>=		

* *Non Conforme

Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	DB_3	Nb / Style	1	Moteur
Repère	C_13	Consom. / IB	3kW	6,29 A
Désignation				



3P+PE


15 m



Protection			
Famille	Fuse-1	Type protection	Fusible aM+Th
Calibre		Prot CI	Prot Base
Ir	7 A	Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	10 A /	Δt	


Liaison					
Données			Résultats		
Type	PR (90°C)		Section phase	1 x 2,5 mm²	
Ame	Cu		Section neutre	x	
Pôle	Multi/Uni		Section PE(N)	1 x 2,5 mm²	
Mode de pose	13		Nb	Câble	1 4G2,5
1er récepteur			IZ	STH	22,68 A 0,379 mm²
Longueur	15 m		Critère		MINI
Longueur max prot.	88 m (CI)		Temps max		
ΔU maxi (%)	8 %		CI	400 ms	Ph 235 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE	1 ms Ne

Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur	Ik min		Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	If		
	Ik3		2119 A
	Ik2		1836 A
	Ik1		
	If	711 A	



Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V


Circuit		Circuit conforme		
Amont	DB_3	Nb / Style	4	PC
Repère	C_14	Consom. / IB	2*16A	64,00 A
Désignation				



Protection			
Famille	iC60N	Type protection	Disjonct. C
Calibre	63 A	Prot CI	Dif.30mA
Ir		Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	604,8 A /	Δt	0 ms

Liaison						
Données				Résultats		
Type	PR (90°C)			Section phase		1 x 16 mm²
Ame	Cu			Section neutre		1 X 16 mm²
Pôle	Multi/Uni			Section PE(N)		1 X 16 mm²
Mode de pose	13			Nb	Câble	1 3G16
1er récepteur	25 m			IZ	STH	83,03 A 10,272 mm²
Longueur	25 m			Critère		IN!!
Longueur max prot.	114 m (CC)			Temps max		
ΔU maxi (%)	8 %			CI	400 ms	Ph 27 ms
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE	27 ms	Ne 27 ms

Ik en extrémité			
Sur Ik en (b) Premier récepteur	Ik min		Ik max
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	If		
	Ik3		
	Ik2		
	Ik1		3451 A
	If		



Réseau	
Régime de N	TN
Tension	400 V

Circuit		Circuit conforme		
Amont	DB_3	Nb / Style	4	Eclairage
Repère	C_21	Consom. / IB	2*36W	1,69 A
Désignation				

Protection			
Famille	DT40	Type protection	Disjonct. C
Calibre	10 A	Prot CI	Prot Base
Ir		Tsd	
Im/Isd / IrMgMax	100 A /	Δt	

Liaison						
Données				Résultats		
Type	PR (90°C)			Section phase		1 x 1,5 mm²
Ame	Cu			Section neutre		1 x 1,5 mm²
Pôle	Multi/Uni			Section PE(N)		1 x 1,5 mm²
Mode de pose	13			Nb	Câble	1 3G1,5
1er récepteur	20 m			IZ	STH	19,00 A 0,535 mm²
Longueur	20 m			Critère		MINI
Longueur max prot.	69 m (CI)			Temps max		
ΔU maxi (%)	6 %			CI	400 ms	Ph
K temp./Prox./Comp	1,00	0,72	1,00	PE		Ne

Ik en extrémité				
Sur Ik en (b) Premier récepteur		Ik min	Ik max	
	Ik3			
	Ik2			
	Ik1			
Sur Ik en (c) Dernier récepteur	If			
	Ik3			
	Ik2			
	Ik1		501 A	
	If	334 A		

